Ajuntament de
Sant Joan de Labritja

Tel. 971 33 30 03 / 971 33 32 18 – Fax. 971 33 31 17
Pl. de l'Ajuntament, 1 – 07810 Sant Joan de Labritja
Eivissa – (Illes Balears)

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE SANT JOAN DE LABRITJA

ÍNDICE

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I. - GENERALIDADES

ARTÍCULO 1: OBJETO

ARTÍCULO 2: FORMA DE GESTIÓN Y TITULARIDAD DEL SERVICIO

ARTÍCULO 3: OBLIGACIONES DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

ARTÍCULO 4: DERECHOS DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

ARTÍCULO 5: OBLIGACIONES DEL USUARIO

ARTÍCULO 6: DERECHOS DEL USUARIO

CAPÍTULO II. - CONDICIONES DEL SERVICIO

ARTÍCULO 7: CONDICIONES GENERALES

ARTÍCULO 8: DISPONIBILIDAD

ARTÍCULO 9: AMPLIACIÓN DE LA RED PARA PODER CONECTAR EL ACOMETIDA

ARTÍCULO 10: CONSULTAS E INFORMACIÓN

ARTÍCULO 11: RECLAMACIONES

ARTÍCULO 12: RÉGIMEN JURÍDICO DEL SERVICIO

TITULO II

DEL SANEAMIENTO

CAPÍTULO I. - DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL

ARTÍCULO 13: COMPETENCIA

ARTÍCULO 14: PRINCIPIOS DEL SANEAMIENTO

Tel. 971 33 30 03 / 971 33 32 18 – Fax. 971 33 31 17
Pl. de l'Ajuntament, 1 – 07810 Sant Joan de Labritja
Eivissa – (Illes Balears)

ARTÍCULO 15: CONCEPTOS

ARTÍCULO 16: FACULTADES DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

ARTÍCULO 17: DE LAS CONDICIONES DEL ALCANTARILLADO

ARTÍCULO 18: OTRA NORMATIVA DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 19: FINALIDADES

CAPÍTULO II. - DEL ALCANTARILLADO.

ARTÍCULO 20: CONDICIONES PREVIAS PARA LA CONEXIÓN

ARTÍCULO 21: OBLIGATORIEDAD EN LA CONEXIÓN

ARTÍCULO 22: SOLICITUD DE CONEXIÓN

ARTÍCULO 23: REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA ACOMETIDA

ARTÍCULO 24: OBLIGACIONES DEL PROPIETARIO

ARTÍCULO 25: LIMITACIONES

ARTÍCULO 26: SISTEMAS PARTICULARES

ARTÍCULO 27: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ACOMETIDAS

ARTÍCULO 28: POTESTADES MUNICIPALES

CAPÍTULO III. - DEL VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES

ARTÍCULO 29: RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN

ARTÍCULO 30: EL PERMISO DE VERTIDO AL SISTEMA

ARTÍCULO 31: CONTENIDO, REVISIÓN Y / O REVOCACIÓN DEL PERMISO DE VERTIDO AL SISTEMA

ARTÍCULO 32: PLAZO

ARTÍCULO 33: PROHIBICIONES Y LIMITACIONES DE VERTIDO

ARTÍCULO 34: INSPECCIÓN Y CONTROL

ARTÍCULO 35: OTROS PROHIBICIONES

Ajuntament de
Sant Joan de Labritja

Tel. 971 33 30 03 / 971 33 32 18 – Fax. 971 33 31 17
Pl. de l'Ajuntament, 1 – 07810 Sant Joan de Labritja
Eivissa – (Illes Balears)

ARTÍCULO 36: OBLIGACIONES DE TRATAMIENTO

ARTÍCULO 37: MEDIDAS CORRECTORAS

ARTÍCULO 38: POTESTADES MUNICIPALES

ARTÍCULO 39: CONDICIONES DE LA VERTIDO

CAPÍTULO IV. - VERTIDOS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA

ARTÍCULO 40: DEFINICIÓN

ARTÍCULO 41: INDUSTRIAS PELIGROSAS

ARTÍCULO 42: PROCEDIMIENTO

TITULO III

RÉGIMEN ECONÓMICO

ARTÍCULO 43: RÉGIMEN ECONÓMICO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMPETENCIA

TÍTULO IV

RÉGIMEN SANCIONADOR

ARTÍCULO 44: ÓRGANO COMPETENTE Y TIPIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES

ARTÍCULO 45: SANCIONES

ARTÍCULO 46: GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

DISPOSICIÓN FINAL

ANEXOS

ANEXO I: SUSTANCIAS PROHIBIDAS

ANEXO II: LÍMITES DE VERTIDO

ANEXO III: SOLICITUD DE PERMISO DE VERTIDO AL SISTEMA O DE REVISIÓN

Ajuntament de
Sant Joan de Labritja

Tel. 971 33 30 03 / 971 33 32 18 – Fax. 971 33 31 17
Pl. de l'Ajuntament, 1 – 07810 Sant Joan de Labritja
Eivissa – (Illes Balears)

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I. - GENERALIDADES

ARTÍCULO 1: OBJETO

I. - El objeto del presente Reglamento es la regulación del Servicio de Alcantarillado en el término municipal de Sant Joan de Labritja y de las relaciones entre el Prestador del Servicio, sea el Ayuntamiento o un particular, y sus usuarios, señalando los derechos y obligaciones básicas por cada una de las partes, sin perjuicio de las atribuciones de otras Administraciones.

II. - El Servicio de Alcantarillado es de carácter público, y tendrán derecho a su utilización, las personas físicas y jurídicas que así lo soliciten, sin otras limitaciones que las condiciones y obligaciones señaladas en este Reglamento y demás disposiciones legales vigentes. En todo caso, el Servicio de Alcantarillado se ajustará a lo previsto en el presente Reglamento y, subsidiariamente a lo previsto en la normativa aplicable en materia de gestión de servicios públicos por parte de los entes locales.

ARTÍCULO 2: FORMA DE GESTIÓN Y TITULARIDAD DEL SERVICIO

El Servicio de Alcantarillado, con independencia de la modalidad de prestación, quedará sometido permanentemente al control del Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja, el cual podrá revisar en todo momento las tareas y trabajos que se lleven a cabo.

El Prestador del Servicio, al ser persona distinta al Ayuntamiento, representará al Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja ante los organismos de la Administración Pública en todas las actividades relacionadas con el saneamiento, y llevará a cabo en este sentido los acuerdos municipales que se adopten al respecto.

ARTÍCULO 3: OBLIGACIONES DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

El Prestador del Servicio de Alcantarillado, está sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Prestar el servicio a todo peticionario y ampliarlo a todo usuario que lo solicite, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables.

b) Mantener y conservar, a su cargo, en buen estado de funcionamiento, las redes e instalaciones existentes para la evacuación de las aguas residuales.

c) Garantizar la recogida de aguas fecales o residuales desde el límite de la propiedad privada hasta los puntos de vertido. En caso de propiedades aisladas y / o en zonas sin cobertura de saneamiento se aplicará lo descrito en los artículos pertinentes.

d) Mantener la disponibilidad y regularidad del Servicio de Alcantarillado.

e) En el supuesto de interrupciones o alteraciones del Servicio por accidentes, o causas de fuerza mayor, el Prestador del Servicio estará exento de cualquier responsabilidad por daños y perjuicios ante el usuario, si bien deberá informar a los mismos de su incidencia territorial y temporal, con la debida antelación, cuando sea posible, y por los medios públicos que aseguren la máxima difusión del aviso.

f) Atender debidamente las reclamaciones, peticiones o consultas de los usuarios del Servicio de Alcantarillado.

g) Enviar al Ayuntamiento las solicitudes de conexión que, en aplicación del artículo 22 de este Reglamento, le hayan sido presentadas.

h) Mantener un servicio de avisos donde los usuarios puedan dirigirse para comunicar posibles averías o para dar información en supuestos de urgencia.

i) Aplicar los precios o tarifas vigentes en cada momento a la hora de facturar a los usuarios la tasa, o en su caso, el precio privado, para la prestación del Servicio de Alcantarillado del término municipal de Sant Joan de Labritja en el supuesto de que el Ayuntamiento le haya encargado esta función recaudatoria.

j) Su personal, en las relaciones con los usuarios, irá provisto de aquella documentación que acredite debidamente su identidad.

ARTÍCULO 4: DERECHOS DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

El Prestador del servicio tendrá los siguientes derechos:

a) Percibir la tasa o, en su caso, el precio privado, que tenga aprobado en cada momento el Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja por la prestación del Servicio de Alcantarillado dentro del término municipal, en los términos que así establezca dicho Consistorio y en el supuesto que el ayuntamiento le haya encargado esta función recaudatoria.

b) Percibir los importes que le puedan corresponder por la ejecución de las tareas accesorias al Servicio de Alcantarillado que se realicen en beneficio de los usuarios, a los precios de oficialmente aprobados por el Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja.

c) Comprobación y revisión de las instalaciones interiores de los usuarios, pudiendo imponer la obligación de instalar equipos correctores en caso de que aquélla pudiera producir perturbaciones en la red.

ARTÍCULO 5: OBLIGACIONES DEL USUARIO

El usuario estará sujeto a las siguientes obligaciones:

a) Respetar las instalaciones que integran la infraestructura del Servicio de Alcantarillado, redes de evacuación de aguas residuales y conexiones correspondientes, quedando prohibida cualquier manipulación o alteración de sus elementos por parte de personal no autorizado.

Tel. 971 33 30 03 / 971 33 32 18 – Fax. 971 33 31 17
Pl. de l'Ajuntament, 1 – 07810 Sant Joan de Labritja
Eivissa – (Illes Balears)

b) Satisfacer puntualmente el importe de los servicios prestados, de acuerdo con lo previsto en este Reglamento, y en su caso, en la Ordenanza Fiscal aplicable.

c) Abstenerse de establecer o permitir derivaciones en su instalación para evacuar agua de otros locales o viviendas a los consignados en la autorización de conexión.

d) Permitir la entrada al local beneficiado por la conexión a la red de alcantarillado en las horas hábiles o de normal relación con el exterior, al personal del servicio que, exhibiendo la acreditación pertinente, trate de revisar o comprobar aquellas partes de las instalaciones interiores que se considere necesario.

e) Respetar los precintos colocados por el Prestador del Servicio o por los organismos competentes de la Administración.

f) Cumplir las condiciones y obligaciones contenidas en el contrato o póliza correspondiente.

g) Comunicar al Prestador del Servicio cualquier incidencia o modificación en la instalación interior que pueda resultar significativa por su volumen.

h) Respetar las obligaciones, límites y prohibiciones establecidas en este Reglamento.

i) En el caso de que no se disfrute de una conexión al Servicio, prever aquellas medidas que de acuerdo con la normativa vigente le sean exigibles para la evacuación de sus aguas residuales, así como de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 del presente Reglamento.

ARTÍCULO 6: DERECHOS DEL USUARIO

El usuario del Servicio de Alcantarillado gozará de los siguientes derechos:

a) Solicitar al Prestador del Servicio las aclaraciones, informaciones y asesoramiento necesarios para adecuar su contratación a sus necesidades reales.

b) A que se le apliquen los precios o tarifas vigentes en cada momento para la prestación del Servicio de Alcantarillado dentro del término municipal de Sant Joan de Labritja.

c) Formular las reclamaciones que crea convenientes de acuerdo con los procedimientos establecidos en este Reglamento y en el resto de normativa aplicable.

CAPÍTULO II. - CONDICIONES DEL SERVICIO

ARTÍCULO 7: CONDICIONES GENERALES

En cualquier caso, corresponderá al Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja la concesión de la licencia de conexión y del permiso de vertido de aguas residuales a la

red de alcantarillado, de acuerdo con las disposiciones de este reglamento y las disposiciones legales de pertinente aplicación, pudiéndose tramitar las solicitudes, en su caso, a través del Prestador del Servicio, en caso de que sea persona distinta al Ayuntamiento.

En este sentido, el Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja podrá establecer limitaciones en la concesión de vertidos de aguas residuales o incluso otorgar esta concesión en precario cuando las circunstancias lo hagan aconsejable.

Para asegurar el cumplimiento de este Reglamento, el Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja, ya sea directamente o a través el Prestador del Servicio, tendrá la facultad para inspeccionar las instalaciones interiores de los usuarios que estén relacionadas con el saneamiento del término municipal.

ARTÍCULO 8: DISPONIBILIDAD

A efectos de aplicación de este Reglamento, se considera que un inmueble puede disponer del Servicio de evacuación de aguas residuales cuando existan colectores en servicio en terreno público colindante con el inmueble en cuestión y la nueva conexión no represente una sobrecarga significativa del saneamiento en el punto de conexión.

Cuando en una vía pública existan conducciones bajo las dos aceras, la existencia de red en la acera opuesta al punto deseado de prestación del servicio solicitado, no será condición suficiente para el cumplimiento de lo expresado en el párrafo anterior.

ARTÍCULO 9: AMPLIACIÓN DE LA RED PARA PODER CONECTAR EL ACOMETIDA

Cuando para la ejecución de una conexión sea necesario efectuar una prolongación de la red general, la totalidad de los gastos que se originen con motivo de esta ampliación correrán a cargo del solicitante, lo que se hará constar en el presupuesto que el Prestador del Servicio confeccione a estos efectos.

Las prolongaciones de la red deberán discurrir, con carácter general, por terrenos de dominio público.En aquellas partes de la red que se sitúen excepcionalmente en terrenos privados, los propietarios de los terrenos afectados por el paso de la tubería pondrán a disposición del Servicio una franja de tres metros de ancho a lo largo del recorrido de la red, sin que puedan obstaculizar, por ningún medio, el acceso de personal o maquinaria para la reparación y las inspecciones de dicha red.

Los edificios que se construyan junto a viales públicos en los que exista red de alcantarillado, deberán conectarse obligatoriamente en los términos previstos en este Reglamento.

Las instalaciones de alcantarillado propias de urbanizaciones, calles nuevas o polígonos, serán ejecutadas por el promotor correspondiente a su cargo y de acuerdo con el proyecto técnico necesariamente aprobado por el Ayuntamiento de SANT JOAN DE LABRITJA, y previo informe, en su caso, del Prestador del Servicio.

Son también a cargo del promotor las instalaciones de enlace o acometidas de las redes interiores con las conducciones exteriores que forman la red pública, así como modificaciones o eventuales refuerzos que deban efectuarse. Estas actuaciones se realizarán por el Prestador del Servicio según presupuesto presentado al promotor, en base a los precios de conexión previamente aprobados por el Ayuntamiento.

Una vez ejecutadas las obras, el Prestador del Servicio las verificará informando al Ayuntamiento en lo que le afecte para la aceptación de la propiedad de las instalaciones, sus servidumbres de paso y usos que pasen a dominio público, asumiendo la gestión y el mantenimiento de los servicios.

ARTÍCULO 10: CONSULTAS E INFORMACIÓN

El usuario tiene derecho a consultar todas las cuestiones derivadas de la prestación del Servicio de Alcantarillado. El Ayuntamiento, y en su caso, el Prestador del Servicio, deberán informar todas las consultas formuladas correctamente, contestando por escrito las presentadas de tal modo, en el plazo máximo de un mes a contar desde la fecha de la su presentación.

ARTÍCULO 11: RECLAMACIONES

El usuario podrá formular reclamaciones directamente al prestador del servicio, verbalmente o por escrito. En este último caso la reclamación se entenderá desestimada si el Prestador del Servicio no emite la correspondiente resolución en un plazo de 30 días.

ARTÍCULO 12: RÉGIMEN JURÍDICO DEL SERVICIO

El Servicio de Alcantarillado se rige por las siguientes normas:

a) En cuanto a requerimientos sanitarios, por la legislación general sanitaria y por lo que establece este Reglamento.

b) En cuanto a requerimientos técnicos, por la legislación de carácter técnico e industrial que les sea aplicable y por lo que determina este reglamento.

c) En cuanto a los derechos de los usuarios, por la legislación general de protección de usuarios y consumidores, por lo establecido en este reglamento y por las cláusulas generales y particulares de la concesión del servicio de agua potable y alcantarillado, firmada en fecha 18 de Junio de 2013 entre el Ayuntamiento de SANT JOAN DE LABRITJA y la mercantil AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, SA.

d) En cuanto al régimen económico, por el Texto Refundido de Disposiciones Vigentes en materia de Régimen Local, la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, por el Reglamento de obras, actividades y servicios de los entes locales, y otras disposiciones de carácter general aplicable, así como por las Ordenanzas Fiscales municipales que puedan ser de aplicación y por el presente Reglamento.

e) Las potestades de inspección y de sanción se regirán también por lo que establece este Reglamento y demás disposiciones generales aplicables en materia de régimen sancionador de las Administraciones Públicas.

TITULO II

DEL SANEAMIENTO

CAPÍTULO I. - DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL

ARTÍCULO 13: COMPETENCIA

La protección de la salubridad pública y el Servicio de Alcantarillado son competencias obligatorias del Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja, a traves de la entidad prestadora del servicio o en quien el Excmo. Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja delegue la gestión del servicio de saneamiento.

ARTÍCULO 14: PRINCIPIOS DEL SANEAMIENTO

Los trabajos de gestión, explotación y mantenimiento de un sistema comunitario de saneamiento exigen el conocimiento detallado y exhaustivo de sus usuarios, y consecuentemente, una herramienta que permita analizar el funcionamiento correcto de dichos sistemas.

Por lo tanto, es necesaria la configuración de un contexto administrativo y legal que en definitiva permita:

· Regular y controlar el uso de los sistemas comunitarios de saneamiento y que ayude a preservar la integridad física de las obras y equipos constituyentes.

· Proteger la salud del personal encargado de la explotación y mantenimiento de los sistemas colectores y de las plantas de tratamiento.

· Garantizar, mediante los tratamientos previos adecuados, que las aguas residuales industriales que entren en los sistemas colectores tengan características similares a las aguas residuales urbanas.

· Garantizar que no se obstaculiza el funcionamiento de las plantas de tratamiento.

· Garantizar que los vertidos de las plantas de tratamiento no tengan efectos negativos sobre el medio ambiente y que las aguas receptoras cumplan con las demás normativas vigentes en la materia.

El objetivo que se pretende alcanzar en base al contenido de este título es garantizar la calidad necesaria del agua residual cuando se vierte al alcantarillado, por eso se tiene que concretar el grado de depuración necesario de las aguas residuales de los usuarios que se vean afectados por la obligatoriedad del tratamiento.

Tel. 971 33 30 03 / 971 33 32 18 – Fax. 971 33 31 17
Pl. de l'Ajuntament, 1 – 07810 Sant Joan de Labritja
Eivissa – (Illes Balears)

La conexión al sistema de alcantarillado se llevará a cabo de acuerdo con las especificaciones y condiciones exigidas en este Reglamento y serán de obligado cumplimiento por las viviendas, edificios residenciales o de servicios, comercios, almacenes, establecimientos industriales y otras instalaciones que originen o puedan originar vertidos.

Las determinaciones de este reglamento son de estricto cumplimiento en todos aquellos elementos que integran las infraestructuras de saneamiento del término municipal, incluyendo en este concepto:

a) Las actuales redes locales de alcantarillado.

b) Colectores e interceptores generales.

c) Sistemas comunitarios de tratamiento.

d) Toda ampliación de los elementos mencionados.

ARTÍCULO 15: CONCEPTOS

A los efectos de este Reglamento, se establecen las siguientes definiciones básicas:

AGUAS RESIDUALES: son las aguas utilizadas que, procedentes de viviendas, instalaciones comerciales, industriales, sanitarias, comunitarias o públicas, se vierten, a veces, junto con aguas de otra procedencia, los sistemas comunitarios de saneamiento o a los cauces públicos.

AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS: están formadas por los residuos líquidos procedentes de los usos particulares (sanitarios, duchas, cocina y comedor, lavado de ropa y vajillas, etc.) Generadas principalmente por el metabolismo humano y las actividades domésticas no industriales, ni comerciales, ni agrícolas, ni ganaderas.

AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS: son todas las aguas residuales vertidas desde establecimientos que efectúen cualquier actividad comercial, industrial, agrícola o ganadera y que no sean de escorrentía pluvial.

AGUAS PLUVIALES: son las producidas como consecuencia de la precipitación natural

LICENCIA DE CONEXIÓN: autorización municipal que permite efectuar la acometida o conducción al alcantarillado público.

PERMISO DE VERTIDO: licencia municipal, de obtención previa al vertido de aguas residuales al alcantarillado, otorgada a los usuarios no domésticos definidos en el art. 29 de este Reglamento.

ALCANTARILLADO PÚBLICO: únicamente los efectos de este reglamento, se entiende por alcantarillado público, cualquier conducto de aguas residuales por el servicio general de la población, construido o recepcionado por el Ayuntamiento, el cual tiene la responsabilidad de su mantenimiento y conservación.

ACOMETIDA: se entiende por acometida de saneamiento aquella parte de la instalación que, situada íntegramente bajo vial o espacio de dominio público, une la

Tel. 971 33 30 03 / 971 33 32 18 – Fax. 971 33 31 17
Pl. de l'Ajuntament, 1 – 07810 Sant Joan de Labritja
Eivissa – (Illes Balears)

tubería de salida de aguas residuales de cualquier edificio o finca con la red de alcantarillado público. Consta, en general, de arqueta de salida, sumidero y enlace con la red de alcantarillado.

ARQUETA DE SALIDA: es aquella parte de la acometida que, situada en la vía pública, permite la conexión entre la tubería de salida de aguas residuales de cualquier edificio o finca con el sumidero. Puede ser o no sifónico o también puede servir para contener mecanismos de cierre y / o aforo.

SUMIDERO: es aquella parte de la acometida formada por un conducto subterráneo colocado transversalmente a la vía pública que sirve para la conducción de las aguas residuales y, en su caso, las pluviales, uniendo la arqueta de salida de cualquier edificio o finca con la red de alcantarillado público.

DESCARGA PROHIBIDA: son aquellos vertidos que, por naturaleza y peligrosidad, son totalmente inadmisibles para la red de alcantarillado público.

IMBORNAL: instalación formada por boca, pozo de caída y conducción hasta la alcantarilla y destinada a recoger y transportar a la red las aguas superficiales desde la vía pública.

ARTÍCULO 16: FACULTADES DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

El Prestador del Servicio está facultado para:

a) Utilizar la red pública para la captación y canalización de las aguas residuales hasta las estaciones de depuración o cauces públicos.

b) La ejecución de instalaciones, ampliaciones, sustituciones, reparaciones, reformas y mejoras de las redes y acometidas de saneamiento.

c) La limpieza de la red de alcantarillado, llevando los residuos en las instalaciones previstas y autorizadas a tal fin.

d) En su caso, el tratamiento con medios e infraestructuras puestas a su disposición por el Ayuntamiento o por las entidades públicas competentes, de las aguas residuales.

ARTÍCULO 17: DE LAS CONDICIONES DEL ALCANTARILLADO

En toda vía pública, la construcción del alcantarillado deberá preceder o, al menos, ser simultánea a la del pavimento definitivo correspondiente.

Las conexiones al alcantarillado público general los hará el Prestador del Servicio de conformidad con lo que establezcan este reglamento y las normas técnicas municipales. Las conexiones se efectuarán siempre por la parte alta del colector general, por encima de la lámina de agua en hora punta, y cumplirán las condiciones de obra, construcción y seguridad para bienes y personas.

Ajuntament de
Sant Joan de Labritja

Tel. 971 33 30 03 / 971 33 32 18 – Fax. 971 33 31 17
Pl. de l'Ajuntament, 1 – 07810 Sant Joan de Labritja
Eivissa – (Illes Balears)

ARTÍCULO 18: OTRA NORMATIVA DE APLICACIÓN

El presente Reglamento se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento de los servicios públicos de saneamiento, aprobado por Decreto 130/2003, de 13 de mayo, la Directiva 76/4M/CEE relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio de la Comunidad, la Directiva 91/271/CEE, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, y demás normativa vigente que pueda ser de aplicación.

ARTÍCULO 19: FINALIDADES

La regulación de la contaminación en el origen a través de prohibiciones o limitaciones del vertido se establece con las siguientes finalidades:

I. - Proteger el medio receptor, eliminando cualquier efecto tóxico, crónico o agudo, tanto para el hombre como para los recursos naturales, preservando la calidad del medio receptor, teniendo en cuenta los tipos de depuración de las aguas derramadas.

II. - La salvaguarda de la integridad y seguridad de las personas e instalaciones de saneamiento del término municipal.

III. - Prevenir toda anomalía en los procesos de depuración utilizados para el saneamiento público del agua residual.

CAPÍTULO II. - DEL ALCANTARILLADO.

ARTÍCULO 20: CONDICIONES PREVIAS PARA LA CONEXIÓN

Las condiciones para la construcción de acometidas al alcantarillado público son las siguientes:

a) Que la red esté en servicio y que el efluente reúna las condiciones físico-químicas contenidas en este Reglamento y demás normativa aplicable.

b) Que se cumplan las condiciones técnicas de conexión al alcantarillado público fijadas por las disposiciones municipales específicas o las ordenanzas urbanísticas.

ARTÍCULO 21: OBLIGATORIEDAD EN LA CONEXIÓN

Toda vivienda o establecimiento debe conectarse obligatoriamente a la red de alcantarillado mediante el correspondiente sumidero, cuando sus viviendas o instalaciones se encuentren a menos de cien metros de la red pública. A tal fin, solicitarán la acometida correspondiente que se realizará a cargo del abonado.

Los usuarios que no puedan cumplir la condición anterior y dispongan de pozo seco estarán obligados a su limpieza una vez al año como mínimo, quedando en la misma medida obligados a la ejecución de los trabajos necesarios para su correcto funcionamiento y mantenimiento. No obstante, si se construye la red de alcantarillado

vendrán obligados, mediante el procedimiento que el Ayuntamiento determine, a conectarse.

En las viviendas unifamiliares situadas en zonas donde falte el alcantarillado será necesario para poder realizar en forma individualizada la recogida y depuración de las aguas pluviales y residuales, respectivamente, la preceptiva autorización municipal que determinará el sistema de saneamiento adecuado. Siempre que sea posible, se propondrá la construcción de algún colector o sistema de impulsión que conecte la zona con la red pública, teniendo en cuenta lo que dice el artículo 9.

ARTÍCULO 22: SOLICITUD DE CONEXIÓN

Los interesados deberán solicitar al Ayuntamiento, ya sea directamente o a través del Prestador del Servicio, la licencia de conexión a la red de alcantarillado previa presentación de los documentos siguientes:

a) Nombre del titular y domicilio de la vivienda, el local, el comercio, la industria, el servicio o la instalación.

b) Ubicación y características del establecimiento o de la actividad, si procede.

c) Plano de la red de desagüe interior del edificio en planta y alzado, a escalas respectivas 1:100 y 1:50, detallando expresamente los sifones generales y la ventilación aérea.

d) Descripción de las disposiciones y dimensiones adecuadas para un desagüe correcto, con especificaciones del material, diámetro y pendiente longitudinal.

En caso de peticionarios de carácter industrial deberán presentar, además, la documentación indicada en el Anexo III.

ARTÍCULO 23: REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA ACOMETIDA

1.Además de guardar en su construcción las disposiciones y dimensiones adecuadas para un correcto desagüe, previa determinación de las necesidades de evacuación del edificio, las acometidas se situarán a cota inferior a la rasante de acera y serán completamente estancas a la presión mínima de 1 Kg / cm ^{2}. Igualmente se recomienda cumplir las siguientes prevenciones:

a) El diámetro interior del albañal no será en ningún caso inferior a 20 centímetros de diámetro, y su pendiente longitudinal superior al 2%.

b) Antes del sifón general del edificio, pero en su interior se dispondrá obligatoriamente una tubería de ventilación sin sifón ni cierre, que sobrepase en dos metros el último plano accesible del edificio y que deberá situarse como mínimo a otros dos metros de distancia de los inmuebles vecinos.

2. Será de exclusiva competencia del Ayuntamiento, o en su caso del Prestador del Servicio, construir los albañales en el trayecto comprendido entre la alcantarilla pública y el límite de la propiedad y procederá a la reposición del pavimento y otros

Tel. 971 33 30 03 / 971 33 32 18 – Fax. 971 33 31 17
Pl. de l'Ajuntament, 1 – 07810 Sant Joan de Labritja
Eivissa – (Illes Balears)

servicios afectados, todo esto por cuenta y cargo del propietario y de acuerdo con el presupuesto que al efecto se realice.

3. En el caso de peticionarios de carácter industrial, se adaptará además a las otras prescripciones determinadas en el Capítulo III de este reglamento.

ARTÍCULO 24: OBLIGACIONES DEL PROPIETARIO

Cuando el nivel del desagüe particular no permita la conducción a la alcantarilla por gravedad, la elevación deberá ser realizada por el propietario de la finca.

En ningún caso, podrá exigirse a la Administración competente responsabilidades por el hecho de que a través de la acometida de desagüe puedan penetrar en una finca particular aguas procedentes de la alcantarilla pública.

En ningún caso se podrán efectuar conexiones ni ninguna obra de saneamiento sin la licencia previa de conexión.

La conexión a la red de alcantarillado de un nuevo usuario, deberá cumplir las exigencias de este Reglamento y del Plan General de Ordenación Municipal.

ARTÍCULO 25: LIMITACIONES

No está permitido verter aguas residuales a través de conexiones móviles. No obstante, se podrán trasladar las aguas residuales procedentes de granjas, instalaciones provisionales como ferias o campos de acogida del término municipal, y establecimientos industriales hasta la planta depuradora, mediante camiones-cisternas para poder ser tratadas, siempre que sean admitidas por el gestor de la planta depuradora y con estricto cumplimiento de lo que dispone el art. 16 del D 130/2003, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios públicos de saneamiento.

ARTÍCULO 26: SISTEMAS PARTICULARES

En el supuesto de ser necesario construir redes de alcantarillado dentro de fincas de titularidad privada (parcelas en urbanizaciones o polígonos industriales, u otros) se establecerán las siguientes servidumbres a fin de permitir las posibles reparaciones y proteger las instalaciones de averías, de acuerdo con lo establecido en la Orden de 5 de julio de 1993, por la que se aprueba el procedimiento de control aplicable a las redes de los servicios públicos que discurren por el subsuelo:

I. - Servidumbre de alcantarillado: Comprende una franja longitudinal paralela al eje de la alcantarilla y a su largo, a la que está totalmente prohibida la edificación y la plantación de árboles y otros vegetales. Su amplitud (h) a cada lado del eje, viene dada por la expresión h = Re + 1, expresada en metros, donde Re es el radio exterior horizontal de la alcantarilla en su parte mas ancha.

II. - Servidumbre de protección del colector general: Comprende una franja definida al igual que la anterior y donde está permitida la edificación pero no la

Tel. 971 33 30 03 / 971 33 32 18 – Fax. 971 33 31 17
Pl. de l'Ajuntament, 1 – 07810 Sant Joan de Labritja
Eivissa – (Illes Balears)

plantación de árboles o plantas de raíz profunda. Su amplitud es de h = Re + 3, expresada en metros.

ARTÍCULO 27: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ACOMETIDAS

La conservación y mantenimiento de las conexiones a la red de alcantarillado serán a cargo de los propietarios de la instalación, hasta la arqueta de bloqueo, los cuales son los únicos responsables de su perfecto estado de funcionamiento.

Ante cualquier anomalía o desperfecto que impidiera el correcto funcionamiento del albañal, la Administración competente requerirá al propietario para que en el plazo que se le señale, proceda, previa licencia, a su reparación o limpieza. Excedido este plazo sin que se realicen las obras pertinentes, dicha entidad procederá a su ejecución con el titular del albañal.

Si se tratara de un albañal longitudinal con más de un empalme, el requerimiento se hará únicamente al propietario o propietarios que estén debidamente inscritos en el Registro de la Propiedad, sin perjuicio de su derecho a repartir los gastos que la reparación ocasione, entre todos los usuarios.

Las obras de reparación, limpieza o cualquier otra, que por parte del Ayuntamiento o el Prestador del Servicio se hayan tenido que llevar a cabo para un correcto funcionamiento de la acometida, comprenderán sólo el tramo de desagüe situado en la vía pública hasta la arqueta de bloqueo, y las del tramo interior de la finca las deberá hacer el propietario por su cuenta y cargo.

ARTÍCULO 28: POTESTADES MUNICIPALES

El Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja se reserva el derecho a la realización de cualquier trabajo de construcción, reparación, limpieza o variación de albañales o de remodelación o reposición de pavimentos afectados por aquéllos.

La ejecución de estos trabajos se ajustará a lo previsto en el presente Reglamento, y en los aspectos no contemplados en él, a la normativa dictada por los organismos superiores competentes.

CAPÍTULO III. - DEL VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES

ARTÍCULO 29: RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN

Para poder realizar vertidos a la red municipal, además de obtener del Ayuntamiento de SANT JOAN DE LABRITJA la licencia de conexión, los titulares de instalaciones industriales dentro del término municipal, cuya actividad esté comprendida en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), y / o generen aguas residuales no asimilables a domésticas o bien genere vertidos superiores a 6.000 m3/año están obligados a obtener el permiso de vertido al sistema público de saneamiento en las

Ajuntament de
Sant Joan de Labritja

Tel. 971 33 30 03 / 971 33 32 18 – Fax. 971 33 31 17
Pl. de l'Ajuntament, 1 – 07810 Sant Joan de Labritja
Eivissa – (Illes Balears)

condiciones previstas en el Reglamento de los servicios públicos de saneamiento, aprobado por Decreto 130/2003, de 13 de mayo ya respetar las prohibiciones establecidas en el anexo I y las limitaciones que contempla el anexo II de este Reglamento.

ARTÍCULO 30: EL PERMISO DE VERTIDO AL SISTEMA

La totalidad de usuarios no domésticos requerirán estar en posesión de un permiso de vertido a la red de alcantarillado.

El otorgamiento del permiso de vertido faculta a los usuarios, previstos en el artículo anterior, para realizar vertidos de aguas residuales a los sistemas públicos de saneamiento en las condiciones que se establezcan.

El régimen de obtención del permiso de vertido se tramitará de acuerdo con las siguientes condiciones:

a) En el caso de actividades comprendidas en el ámbito de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la intervención integral de la administración ambiental, la obtención del permiso de vertido se somete al régimen regulado en la ley ya la Ordenanza municipal reguladora de las actividades con incidencia ambiental.

b) En caso de que las actividades sujetas a permiso de vertido no se hallen comprendidas en el supuesto anterior, regirá la normativa de procedimiento administrativo.

Y la documentación a aportar se recoge en el Anexo III de este Reglamento.

Las solicitudes se pueden presentar directamente en el Registro General del Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja, o en su caso, a través del Prestador del Servicio.

ARTÍCULO 31: CONTENIDO, REVISIÓN Y / O REVOCACIÓN DEL PERMISO DE VERTIDO AL SISTEMA

Por el contenido, revisión y / o revocación del permiso de vertido al sistema estará a lo previsto en los artículos 13, 14 y 15 del Decreto 130/2003, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios públicos de saneamiento.

ARTÍCULO 32: PLAZO

Las autorizaciones tienen validez indefinida, a menos que incumplan las condiciones de su otorgamiento o se modifique el proceso productivo de forma que pueda alterarse la naturaleza del vertido. En este último caso, el titular de la actividad debe comunicar al Ayuntamiento las variaciones que pretende efectuar, con el fin de que, en su caso, el Ayuntamiento pueda requerir la presentación de una nueva solicitud de autorización.

Ajuntament de
Sant Joan de Labritja

Tel. 971 33 30 03 / 971 33 32 18 – Fax. 971 33 31 17
Pl. de l'Ajuntament, 1 – 07810 Sant Joan de Labritja
Eivissa – (Illes Balears)

ARTÍCULO 33: PROHIBICIONES Y LIMITACIONES DE VERTIDO

Prohibiciones: Queda totalmente prohibido descargar directa o indirectamente en las instalaciones de saneamiento municipal, cualquiera de los productos relacionados en el Anexo I del Reglamento de los servicios públicos de saneamiento, aprobado por Decreto 130/2003, de 13 de mayo que se incorpora como Anexo I de este Reglamento.

Limitaciones: Los vertidos no domésticos que contengan sustancias de las establecidas en el Anexo II del Reglamento de los servicios públicos de saneamiento, aprobado por Decreto 130/2003, de 13 de mayo, que se incorpora como Anexo II de este reglamento, deberán respetar las limitaciones que se establecen.

Las relaciones de contaminantes así como las concentraciones establecidas en los dos puntos anteriores no se consideran ni exhaustivos ni excluyentes y podrán ser revisadas periódicamente por el Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja, de conformidad con la legislación vigente en cada momento.

ARTÍCULO 34: INSPECCIÓN Y CONTROL

La función inspectora corresponde al Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja el cual la ejerce a través del concesionario del servicio de agua potable y alcantarillado de Sant Joan de Labritja.

Pueden ser objeto de inspección las actividades o instalaciones los vertidos de aguas residuales de las que puedan afectar al sistema público de saneamiento y su funcionamiento.

Se deberán controlar especialmente el caudal y la calidad de la emisión en el caso de limpieza de tanques o de su vaciamiento con motivo del cierre por vacaciones o fin de semana o circunstancias análogas.

ARTÍCULO 35: OTRAS PROHIBICIONES

Queda expresamente prohibido el uso de agua de dilución de los vertidos para conseguir unos niveles de emisión que permitan su vertido al sistema, salvo en los casos de vertido en situación de emergencia o peligro y, en todo caso, previa comunicación al Ayuntamiento.

Queda prohibido el vertido de aguas limpias o aguas industriales no contaminadas a los colectores de aguas residuales cuando pueda adoptarse una solución técnica alternativa, por existir un entorno o cauce público.

ARTÍCULO 36: OBLIGACIONES DE TRATAMIENTO

Si las emisiones no cumplen las condiciones y limitaciones que se establecen en este capítulo, el usuario, de forma individual o asociada, tiene la obligación de construir, explotar y mantener a su cargo, todas aquellas instalaciones de pretratamiento, homogeneización o tratamiento que sean necesarias. Esta obligación es independiente de las que resulten de otras obligaciones de tratamiento de acuerdo la normativa vigente en materia de saneamiento.

ARTÍCULO 37: MEDIDAS CORRECTORAS

Todas las industrias y actividades, sea cual sea su actividad, que dispongan de permiso de vertido al sistema, incluyendo aquellas que realicen pretratamiento, deberán colocar una reja de desobstrucción de 50 mm como máximo antes del vertido al alcantarillado, y una arqueta de toma de muestras de 30 x 30 cm con tapa de registro para la obtención de muestras, que deberá situarse en un lugar de libre acceso.

Los caudales punta vertidos en la red no podrán exceder de seis veces en un intervalo de 15 minutos, o de cuatro veces, en una hora, el valor medio diario.

ARTÍCULO 38: POTESTADES MUNICIPALES

El Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja, como ente gestor del sistema municipal de saneamiento en baja, podrá revisar y, en su caso, modificar las prescripciones y limitaciones anteriores, en atención a considerar partículas no incluidas en este apartado, cuando la red de alcantarillado municipal o los sistemas de depuración correspondientes así lo admitan o requieran. En todo caso el concesionario del Servicio de Alcantarillado, estará facultado para pedir al Ayuntamiento que lleve a cabo las anteriores actuaciones.

Todas las medidas, pruebas, muestras y análisis para determinar las características de los vertidos residuales se efectuarán de conformidad con los métodos recogidos en la normativa vigente aplicable en cada momento. Para parámetros no definidos en dicha normativa, los métodos de determinación serán los recogidos en las normas UNE, AENOR o los establecidos por STANDARD METHODS para aguas residuales.

En la medida directa de la contaminación producida por un usuario industrial de agua, la ejecución de las pruebas, los análisis y el muestreo en que haya de consistir la medida directo, será llevado a cabo por medio de entidades colaboradoras debidamente acreditadas, bajo supervisión del Ayuntamiento, con cargo al titular.

ARTÍCULO 39: CONDICIONES DE LA VERTIDO

Los establecimientos industriales potencialmente contaminantes tendrán que instalar y poner a disposición del Ayuntamiento, a efectos de determinación de la carga contaminante, los siguientes dispositivos:

a) Arqueta de registro. Los titulares de establecimientos industriales que, de acuerdo con el artículo 29 de este Reglamento, precisen de permiso de vertido deberán ubicarse, antes de la conexión al sistema y en todas y cada una de las conexiones que posea una arqueta de registro libre de cualquier tipo de obstáculo y accesible en todo momento a los servicios técnicos competentes para la obtención de muestras. Las medidas de la arqueta de registro deberán ser de 1 x 1 metros como mínimo.

b) Aforo de caudales. Cada arqueta de registro deberá contener, cuando el permiso de vertido así lo establezca, un elemento aforador, con un registro y medidor para la determinación exacta del caudal residual vertido. Si los volúmenes de agua consumida y volumen de agua de descarga fueran aproximadamente iguales, la

medida de lectura del caudal de agua por contador podrá ser utilizada como aforo del caudal residual vertido, si la procedencia del agua de captaciones fuera de pozo u otras fuentes, también podrá habilitarse una fórmula indirecta de medida del caudal residual.

c) Muestras. La técnica en la toma de muestras que incluye el procedimiento, el transporte y conservación, los centros de análisis así como los plazos de análisis y las notificaciones se hará tal como se prevé en los artículos 29 al 33 del Reglamento de los servicios públicos de saneamiento, aprobado por Decreto 130/2003, de 13 de mayo.

CAPÍTULO IV. - VERTIDOS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA

ARTÍCULO 40: DEFINICIÓN

Se da una situación de emergencia o peligro cuando, a consecuencia de un accidente en las instalaciones del usuario, se produce o hay un riesgo inminente de producirse un vertido inusual directo o indirecto de sustancias de tipo sólido, líquido o gaseoso que puedan dañar las instalaciones de la red de saneamiento, o ponga en peligro a las personas o bienes en general.

También se entenderá que existe una situación de emergencia o peligro cuando los caudales excedan del doble del máximo autorizado por los usuarios mencionados.

ARTÍCULO 41: INDUSTRIAS PELIGROSAS

En las industrias, servicios o instalaciones en los que por su naturaleza sea más probable que se produzca este tipo de descargas, deberán construir las instalaciones protectoras y recintos de seguridad capaces de prevenir y / o contener el posible vertido accidental, según cada caso en particular.

Los titulares de industrias, servicios o instalaciones calificadas de peligrosas por la normativa vigente dadas sus características particulares, facilitarán al Ayuntamiento un plan de emergencia interior y exterior con el fin de prevenir dichas descargas.

ARTÍCULO 42: PROCEDIMIENTO

Ante una situación de emergencia, el industrial tomará urgentemente todas las medidas necesarias que tenga a su alcance para disminuir o reducir al máximo los productos derramados y sus efectos. Y por eso, proceder a:

I. - Notificar inmediatamente al Ayuntamiento, o en su caso, al Prestador del Servicio, primero personalmente y luego por escrito, la situación producida, con el objeto de reducir al mínimo los daños que puedan provocar en la red de alcantarillado y al medio receptor.

II. - En el plazo máximo de los siete días posteriores a la descarga, el titular de la industria o instalación deberá remitir al Ayuntamiento, un informe del incidente

Tel. 971 33 30 03 / 971 33 32 18 – Fax. 971 33 31 17
Pl. de l'Ajuntament, 1 – 07810 Sant Joan de Labritja
Eivissa – (Illes Balears)

en el que se detallarán los siguientes datos: identificación del La empresa, razón social, ubicación de la instalación donde se produzca el incidente, fecha, hora y causa del incidente y caudales derramados y sustancias contaminantes contenidas, correcciones introducidas para reducir la contaminación, personal responsable directo de los procesos productivos , forma y momento en el que se comunicó el incidente al Ayuntamiento y, en general, todos aquellos datos que permitan una correcta interpretación y adecuada valoración de las consecuencias del incidente generado por la situación de emergencia.

TITULO III

RÉGIMEN ECONÓMICO

ARTÍCULO 43: RÉGIMEN ECONÓMICO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMPETENCIA

Los usuarios del sistema público de saneamiento en baja están obligados al abono de las cantidades que les correspondan de forma individualizada para la prestación de dicho servicio dentro del término municipal de Sant Joan de Labritja, en la forma que en cada caso se determine por el Ayuntamiento, atendiendo a la modalidad de gestión que pueda existir en cada momento, y en atención, si fuera el caso, de lo establecido en las Ordenanzas Fiscales aprobadas por el Consistorio.

A estos efectos, el Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja queda facultado a articular todos aquellos mecanismos admitidos en derecho que considere convenientes para percibir los referidos importes, ya sea de forma independiente o a través de otros recibos existentes dentro del ámbito municipal (suministro de agua, etc.).

En cualquier caso, las cantidades a satisfacer por los usuarios por este concepto serán aprobadas previamente por el Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja, con inclusión de todos los trabajos y tareas relacionadas con el servicio de alcantarillado, siendo publicadas dichas cantidades por el Consistorio con la debida antelación ya través los medios adecuados que permitan su conocimiento por parte de los usuarios, así como su modalidad de liquidación.

TÍTULO IV

RÉGIMEN SANCIONADOR

ARTÍCULO 44: ÓRGANO COMPETENTE Y TIPIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES

Los incumplimientos que se produzcan de acuerdo con la presente normativa reguladora del alcantarillado y de los vertidos serán objeto de sanción por parte del Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja de acuerdo con lo previsto en este Reglamento, y de forma supletoria por lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

Tel. 971 33 30 03 / 971 33 32 18 – Fax. 971 33 31 17
Pl. de l'Ajuntament, 1 – 07810 Sant Joan de Labritja
Eivissa – (Illes Balears)

modificada por la Ley 4/1.999, de 13 de enero. En el supuesto de que los hechos objeto de sanción sean sancionados por otra normativa administrativa sectorial de aplicación general, se aplicará ésta, sin que en ningún caso puedan recaer diferentes sanciones respecto a un mismo hecho infractor. Los infractores quedan, además, obligados a la reparación de los daños que puedan producirse en las instalaciones del Servicio o al medio receptor.

Las infracciones se tipifican en muy graves, graves y leves.

Son infracciones muy graves:

a) Desarrollo de actividades que, sin obtención de las autorizaciones administrativas pertinentes de acuerdo con la realidad del vertido, fueran determinantes de la existencia de daños y perjuicios a la red del alcantarillado.

b) La reincidencia en infracciones graves.

c) Realizar vertidos prohibidos.

Son infracciones graves:

a) La ejecución de obras de cualquier tipo sin haber obtenido previa autorización municipal o con infracción de los requisitos técnicos determinados en este Reglamento o demás normativa.

b) Causar daños a las instalaciones municipales por mala fe o uso indebido de las mismas.

c) Incumplimiento de las órdenes municipales o del Prestador del Servicio, en su caso, en supuestos de emergencia.

d) Realizar vertidos industriales sin autorización previa o en incumplimiento de las condiciones de vertido autorizadas.

e) Incumplimiento de las directrices municipales o del Prestador del Servicio, así como actos en contra de las prescripciones de este Reglamento.

f) Conexión de aparatos o instalaciones no autorizadas o modificación de las suministradas por el Ayuntamiento o el Prestador del Servicio.

g) Obstaculizar la función inspectora del Ayuntamiento, del Prestador del Servicio o de cualquiera de sus representantes debidamente acreditados.

Son infracciones leves:

a) El incumplimiento por el usuario de cualquiera de las obligaciones de vertido o saneamiento impuestas en este Reglamento no expresamente tipificado como grave o muy grave.

Ajuntament de
Sant Joan de Labritja

Tel. 971 33 30 03 / 971 33 32 18 – Fax. 971 33 31 17
Pl. de l'Ajuntament, 1 – 07810 Sant Joan de Labritja
Eivissa – (Illes Balears)

ARTÍCULO 45: SANCIONES

Las sanciones a imponer son multa, suspensión temporal total o parcial del permiso de vertido, precintado de la acometida o clausura del vertido, con carácter temporal o definitivo.

Las infracciones tipificadas por este Reglamento podrán ser sancionadas con las siguientes multas:

1. Infracciones leves, multa de hasta 6.010,12. - €.

2. Infracciones graves, multa de entre 6.010,13. - € y 30.050,61. - €.

3. Infracciones muy graves, multa de entre 30.050,62. - € y 150.253,03. - €

En el supuesto de infracciones graves o muy graves, y con independencia de las sanciones pecuniarias anteriores, se podrá acordar, de forma provisional o definitiva, la suspensión temporal total o parcial del permiso de vertido, la clausura del vertido, con carácter temporal o definitivo, como medidas para suprimir los efectos de la infracción y para restaurar la legalidad vigente.

Es competencia de la Alcaldía del Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja la imposición de sanciones por infracción del presente Reglamento.

ARTÍCULO 46: GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES

Las sanciones se graduarán de acuerdo con la gravedad del hecho constitutivo de la infracción, considerando los daños y perjuicios producidos, el riesgo objetivo causado a los bienes o a las personas, la relevancia externa de la conducta infractora, la existencia de intencionalidad y la reincidencia. En ningún caso la imposición de una sanción no puede ser más beneficiosa para el responsable de que el cumplimiento de las obligaciones infringidas.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Los establecimientos industriales a que se refiere el art. 29 del presente Reglamento que, cuando éste entre en vigor, no cumplan los límites contenidos en su anexo II, deberán haber tomado las medidas correctoras necesarias dentro del plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de este Reglamento pudiendo -excepcionalmente otorgar un plazo superior a su adaptación siempre que las circunstancias debidamente motivadas así lo aconsejen.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación integra en el Butlleti Oficial de les Illes Balears.

Ajuntament de
Sant Joan de Labritja

Tel. 971 33 30 03 / 971 33 32 18 – Fax. 971 33 31 17
Pl. de l'Ajuntament, 1 – 07810 Sant Joan de Labritja
Eivissa – (Illes Balears)

ANEXOS

ANEXO I: <u>SUSTANCIAS PROHIBIDAS</u>

a) Materias sólidas o viscosas en cantidades o tamaños tales que, por sí solas o por integración con otras, produzcan obstrucciones o sedimentos que impidan el correcto funcionamiento del sistema o dificulten los trabajos de su conservación o mantenimiento.

b) Disolventes o líquidos orgánicos inmiscibles en agua, así como los combustibles y los líquidos inflamables.

c) Aceites y grasas flotantes.

d) Sustancias sólidas potencialmente peligrosas.

e) Gases o vapores combustibles inflamables, explosivos o tóxicos o procedentes de motores de explosión.

f) Materias que, por razones de su naturaleza, propiedades y cantidades, por sí mismas o por integración con otras, originen o puedan originar:

1. Cualquier tipo de molestia pública.

2. La formación de mezclas inflamables o explosivas con el aire.

3. La creación de atmósferas molestas, insalubres, tóxicas o peligrosas que impidan o dificulten el trabajo del personal encargado de la inspección, limpieza, mantenimiento o funcionamiento del sistema público de saneamiento.

g) Materias que, por sí mismas o a consecuencia de procesos o reacciones que tengan lugar dentro de la red, tengan o adquieran cualquier propiedad corrosiva capaz de dañar o deteriorar los materiales del sistema público de saneamiento o perjudicar al personal encargado de la limpieza y conservación.

h) Residuos de naturaleza radiactiva.

i) Residuos industriales o comerciales que, por sus concentraciones o características tóxicas o peligrosas requieran un tratamiento específico y / o control periódico de sus efectos nocivos potenciales.

j) Los que por sí mismos o a consecuencia de transformaciones químicas o biológicas que se puedan producir en la red de saneamiento den lugar a concentraciones de gases nocivos en la atmósfera de la red de alcantarillado superiores a los límites siguientes:

I. Dióxido de carbono: 15.000 partes por millón.

II. Dióxido de azufre: 5 partes por millón.

III. Monóxido de carbono: 25 partes por millón.

IV. Cloro: 1 parte por millón.

V. Sulfhídrico: 10 partes por millón.

Ajuntament de
Sant Joan de Labritja

Tel. 971 33 30 03 / 971 33 32 18 – Fax. 971 33 31 17
Pl. de l'Ajuntament, 1 – 07810 Sant Joan de Labritja
Eivissa – (Illes Balears)

vi. Cianhídrico: 4,5 partes por millón.

k) Residuos sanitarios definidos en la normativa vigente sobre la gestión de los residuos sanitarios.

l) Residuos procedentes de sistemas de pretratamiento, tratamiento de aguas residuales, sean cuales sean sus características.

m) Residuos de origen pecuario.

ANEXO II: LÍMITES DE VERTIDO

Las limitaciones de este anexo son de aplicación a partir del 29 de mayo de 2005 y se han establecido en atención a:

a) La capacidad y utilización del sistema público de saneamiento.

b) La fijación de límites de vertido para los sistemas según la Directiva 91/271/CEE

c) La Directiva 76/464 y el resto de directivas de desarrollo y el Real Decreto 995/2000.

d) La protección del medio receptor.

Bloque 1: parámetros tratables en las EDAR y con impacto poco significativo sobre los objetivos de calidad del medio receptor:

V = valor límite; U = unidades

Parámetros	**V**	**U**	
T (º C)	40	{0}c.{/0}{1} {/1}	
PH (intervalo)	6-10	pH	
MES (Materias en suspensión)	500	mg / l	
DBO5	750	mg / l	O2
DQO	1500	mg / l	O2
Aceites y grasas	200	mg / l	
Cloruros	2500	mg / l	Cl-
Conductividad	6000	uS / cm	
Dióxido de azufre	15	mg / l	SO2
Sulfatos	1000	mg / l	SO42-

Ajuntament de
Sant Joan de Labritja

Tel. 971 33 30 03 / 971 33 32 18 – Fax. 971 33 31 17
Pl. de l'Ajuntament, 1 – 07810 Sant Joan de Labritja
Eivissa – (Illes Balears)

Sulfuros totales	1	mg / l	S2-
Sulfuros disueltos	0,3	mg / l	S2-
Fósforo total	50	mg / l	P:
Nitratos	100	mg / l	NO3-
Amonio	60	mg / l	NH4 +
Nitrógeno orgánico y amoniacal (1)	90	mg / l	N

Bloque 2: parámetros contaminantes difícilmente tratables en las EDAR y con significativo impacto sobre los objetivos de calidad del medio receptor y los usos potenciales de las aguas depuradas:

V = valor límite; U = unidades

Parámetros	**V**	**U**	
Cianuros	1	mg / l	CN-
Índice de fenoles	2	mg / l	C6H5OH
Fluoruros	12	mg / l	F.
Aluminio	20	mg / l	Al
Arsénico	1	mg / l	As
Bario	10	mg / l	Ba
Boro	3	mg / l	B
Cadmio	0,5	mg / l	Cd
Cobre	3	mg / l	Cu
Cromo hexavalente	0,5	mg / l	Cr (VI)
Cromo total	3	mg / l	Cr
Estaño	5	mg / l	Sn
Hierro	10	mg / l	Fe
Manganeso	2	mg / l	MN
Mercurio	0,1	mg / l	Hg
Níquel	5	mg / l	Ni

Ajuntament de
Sant Joan de Labritja

Tel. 971 33 30 03 / 971 33 32 18 – Fax. 971 33 31 17
Pl. de l'Ajuntament, 1 – 07810 Sant Joan de Labritja
Eivissa – (Illes Balears)

Plomo	1	mg / l	Pb
Selenio	0,5	mg / l	Se
Zinc	10	mg / l	Zn
MI (Materias inhibidoras)	25	Equitox	
Color		Inapreciable en dilución 1/30	
Nonilfenol	1	mg / l	NP
Tensioactivos aniónicos (2)	6	mg / l	LSS
Plaguicidas totales	0,10	mg / l	
Hidrocarburos aromáticos policíclicos	0,20	mg / l	
BTEX (3)	5	mg / l	
Triazinas totales	0,30	mg / l	
Hidrocarburos	10	mg / l	
AOX (4)	2	mg / l	Cl
Cloroformo	1	mg / l	Cl3CH
1,2 dicloroetano	0,4	mg / l	Cl2C2H4
Tricloroetileno (TRI)	0,4	mg / l	Cl3C2H
Percloroetileno (PER)	0,4	mg / l	Cl4C2
Triclorobenceno	0,2	mg / l	Cl3C6H3
Tetracloruro de carbono	1	mg / l	Cl4C
Tributilestaño	0,10	mg / l	

1. Nitrógeno amoniacal + orgánico determinado de acuerdo con el método Kjeldahl.

2. Sustancias activas con el azul de metileno expresadas como lauril sulfato sódico (LSS).

3. Suma de benceno, tolueno, etilbenceno y chileno.

4. Se podrán contemplar valores superiores de AOX en aquellos casos donde se cumplan los valores de organoclorados individualizados de la tabla de referencia.

Cualquier compuesto incluido en la legislación indicada, aunque no figure en la presente tabla podrá ser objeto de limitación de vertido.

Ajuntament de
Sant Joan de Labritja

Tel. 971 33 30 03 / 971 33 32 18 – Fax. 971 33 31 17
Pl. de l'Ajuntament, 1 – 07810 Sant Joan de Labritja
Eivissa – (Illes Balears)

ANEXO III: SOLICITUD DE PERMISO DE VERTIDO AL SISTEMA O DE REVISIÓN

1. Solicitud del permiso de vertido: nombre, domicilio social, dirección del establecimiento, teléfono, distrito postal, localidad, NIF. Características de la actividad, caudales de aguas residuales a verter en m3/año y m3/día.

2. Proyecto técnico de legalización de obras que deberá presentarse por triplicado y que incluirá:

2.1. Antecedentes, que incluyan:

a. Objeto: obtención del permiso de vertido o su revisión (en este último caso se deberá presentar fotocopia del permiso de que se disponga).

b. Características de la localización y emplazamiento de la empresa.

c. Punto de conexión al sistema.

2.2. Memoria descriptiva, que incluya:

a. Datos de producción: indicación de la actividad desarrollada, materias primas empleadas y productos resultantes con expresión de la producción en t / año.

b. Procesos industriales.

c. Balance de aguas: fuente de abastecimiento, título concesional o contrato de suministro, caudal abastecido, distribución de éste en el proceso industrial y caudal vertido.

d. Características de los efluentes: indicar por cada punto de vertido las características analíticas de las aguas vertidas.

2.3. Memoria técnica de las instalaciones de tratamiento, que incluya:

a. Sistemas y unidades de tratamiento: descripción del sistema de tratamiento existente o en proyecto con indicación de los cálculos hidráulicos de dimensionamiento del sistema de tratamiento (volúmenes, tiempo de retención ...); descripción detallada de los equipos instal3lats, potencias de bombeo, tipo de material de construcción; medidas de seguridad para evitar vertidos accidentales y los instrumentos de control que se propongan, propuesta de seguimiento y control de la calidad de los efluentes vertidos, producción y destino de los residuos.

b. Planos de situación del municipio, escala 1:50.000; de situación general del establecimiento, escala 1:5.000, detalle del establecimiento, escala 1:1.000, la planta y el alzado del sistema de depuración, escala 1:100 .

2.4. En caso de que las instalaciones de tratamiento ocupen terrenos propiedad de terceros deberá acompañarse la autorización expresa de la propiedad de dichos terrenos.

2.5. En el supuesto de que el ejercicio de una actividad comporte la utilización de tanques de almacenamiento enterrados, se deberá presentar en estudio de evaluación de

Ajuntament de
Sant Joan de Labritja

Tel. 971 33 30 03 / 971 33 32 18 – Fax. 971 33 31 17
Pl. de l'Ajuntament, 1 – 07810 Sant Joan de Labritja
Eivissa – (Illes Balears)

los efectos medioambientales que incluirá la evaluación de las condiciones hidrogeológicas de la zona afectada, eventual poder depurador del suelo y del subsuelo y riesgos de contaminación. También deberá constar la proximidad de captaciones de agua, en particular las destinadas a abastecimiento o usos domésticos, así como las precauciones técnicas que se adopten para evitar la percolación e infiltración de hidrocarburos.

2.6. El Plan de autoprotección del sistema de acuerdo con la legislación sectorial aplicable.

DILIGENCIA: Aprobada inicialmente por el Pleno de fecha 28/08/13. Exposición pública BOIB Nº 128 de 19/09/13. Aprobación definitiva BOIB Nº 163 de 26/11/13.

Ajuntament de
Sant Joan de Labritja

Tel. 971 33 30 03 / 971 33 32 18 – Fax. 971 33 31 17
Pl. de l'Ajuntament, 1 – 07810 Sant Joan de Labritja
Eivissa – (Illes Balears)

REGLAMENT DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM DE SANT JOAN DE LABRITJA

ÍNDEX

TÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

CAPÍTOL I. – GENERALITATS

ARTICLE 1: OBJECTE

ARTICLE 2: FORMA DE GESTIÓ I TITULARITAT DEL SERVEI

ARTICLE 3: OBLIGACIONS DEL PRESTADOR DEL SERVEI

ARTICLE 4: DRETS DEL PRESSTADOR DEL SERVEI

ARTICLE 5: OBLIGACIONS DE L'USUARI

ARTICLE 6: DRETS DE L'USUARI

CAPÍTOL II. – CONDICIONS DEL SERVEI

ARTICLE 7: CONDICIONS GENERALS

ARTICLE 8: DISPONIBILITAT

ARTICLE 9: AMPLIACIÓ DE LA XARXA PER PODER REALITZAR LA CONNEXIÓ DE SERVEI

ARTICLE 10: CONSULTES I INFORMACIÓ

ARTICLE 11: RECLAMACIONS

ARTICLE 12: RÈGIM JURÍDIC DEL SERVEI

TÍTOL II

DEL SANEJAMENT

CAPÍTOL I. – DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL

ARTICLE 13: COMPETÈNCIA

ARTICLE 14: PRINCIPIS DEL SANEJAMENT

ARTICLE 15: CONCEPTES

Tel. 971 33 30 03 / 971 33 32 18 – Fax. 971 33 31 17
Pl. de l'Ajuntament, 1 – 07810 Sant Joan de Labritja
Eivissa – (Illes Balears)

ARTICLE 16: FACULTATS DEL PRESTADOR DEL SERVEI

ARTICLE 17: DE LES CONDICIONS DEL CLAVEGUERAM

ARTICLE 18: ALTRA NORMATIVA D'APLICACIÓ

ARTICLE 19: FINALITATS

CAPÍTOL II. – DEL CLAVEGUERAM

ARTICLE 20: CONDICIONS PRÈVIES PER A LA CONNEXIÓ

ARTICLE 21: OBLIGATORIETAT EN LA CONNEXIÓ

ARTICLE 22: SOL·LICITUD DE CONNEXIÓ

ARTICLE 23: REQUISITS I CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE LA CONNEXIÓ SE SERVEI

ARTICLE 24: OBLIGACIONS DEL PROPIETARI

ARTICLE 25: LIMITACIONS

ARTICLE 26: SISTEMES PARTICULARS

ARTICLE 27: CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES CONNEXIONS DE SERVEI

ARTICLE 28: POTESTATS MUNICIPALS

CAPÍTOL III. – DE L'ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS INDUSTRIALS

ARTICLE 29: RÈGIM D'AUTORITZACIÓ

ARTICLE 30: EL PERMÍS DE L'ABOCAMENT DEL SISTEMA

ARTICLE 31: CONTINGUT, REVISIÓ I/O REVOCACIÓ DEL PERMÍS D'ABOCAMENT AL SISTEMA

ARTICLE 32: TERMINI

ARTICLE 33: PROHIBICIONS I LIMITACIONS DE L'ABOCAMENT

ARTICLE 34: INSPECCIÓ I CONTROL

ARTICLE 35: ALTRES PROHIBICIONS

ARTICLE 36: OBLIGACIONS DE TRACTAMENT

Ajuntament de
Sant Joan de Labritja

Tel. 971 33 30 03 / 971 33 32 18 – Fax. 971 33 31 17
Pl. de l'Ajuntament, 1 – 07810 Sant Joan de Labritja
Eivissa – (Illes Balears)

ARTICLE 37: MESURES CORRECTORES

ARTICLE 38: POTESTATS MUNICIPALS

ARTICLE 39: CONDICIONS DE L'ABOCAMENT

CAPÍTOL IV. – ABOCAMENTS EN SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA

ARTICLE 40: DEFINICIÓ

ARTICLE 41: INDÚSTRIES PERILLOSES

ARTICLE 42: PROCEDIMENT

TÍTOL III

RÈGIM ECONÒMIC

ARTICLE 43: RÈGIM ECONÒMIC DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM I COMPETÈNCIA

TÍTOL IV

RÈGIM SANCIONADOR

ARTICLE 44: ÒRGAN COMPETENT I TIPIFICACIÓ DE LES INFRACCIONS

ARTICLE 45: SANCIONS

ARTICLE 46: GRADUACIÓ DE LES SANCIONS

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

DISPOSICIÓ FINAL

ANNEXOS

ANNEX I: SUBSTÀNCIES PROHIBIDES

ANNEX II: LÍMITS DE L'ABOCAMENT

ANNEX III: SOL·LICITUD DE PERMÍS D'ABOCAMENT AL SISTEMA O DE REVISIÓ

Ajuntament de
Sant Joan de Labritja

Tel. 971 33 30 03 / 971 33 32 18 – Fax. 971 33 31 17
Pl. de l'Ajuntament, 1 – 07810 Sant Joan de Labritja
Eivissa – (Illes Balears)

TÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

CAPÍTOL I. – GENERALITATS

ARTICLE 1: OBJECTE

I. - L'objecte del present Reglament és la regulació del Servei de Clavegueram en el terme municipal de Sant Joan de Labritja i de les relacions entre el Prestador del Servei, sigui l'Ajuntament o un particular, i els seus usuaris, assenyalant els drets i obligacions bàsiques per cadascuna de les parts, sense perjudici de les atribucions d'altres administracions.

II. - El Servei de Clavegueram és de caràcter públic, i tendran dret a la seua utilització, les persones físiques i jurídiques que així ho sol·licitin, sense altres limitacions que les condicions i obligacions assenyalades en aquest Reglament i altres disposicions legals vigents. En tot cas, el Servei de Clavegueram s'ajustarà al previst en el present Reglament i, subsidiàriament al previst en la normativa aplicable en matèria de gestió de serveis públics per part dels ens locals.

ARTICLE 2: FORMA DE GESTIÓ I TITULARITAT DEL SERVEI

El Servei de Clavegueram, amb independència de la modalitat de prestació, quedarà sotmès permanentment al control de l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja, el qual podrà revisar en tot moment les tasques i treballs que es duguin a terme.

El Prestador del Servei, en ser persona diferent a l'Ajuntament, representarà a l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja davant els organismes de l'Administració Pública en totes les activitats relacionades amb el sanejament, i durà a terme en aquest sentit els acords municipals que s'adoptin sobre aquest tema.

ARTICLE 3: OBLIGACIONS DEL PRESTADOR DEL SERVEI

El Prestador del Servei de Clavegueram, està subjecte al compliment de les següents obligacions:

a) Prestar el servei a tot peticionari i ampliar-lo per a qualsevol usuari que ho sol·liciti, sempre que es compleixin els requisits establerts en el present Reglament i altres disposicions aplicables.

b) Mantenir i conservar, al seu càrrec, en bon estat de funcionament, les xarxes i instal·lacions existents per a l'evacuació de les aigües residuals.

c) Garantir la recollida d'aigües fecals o residuals des del límit de la propietat privada fins als punts d'abocament. En cas de propietats aïllades i/o zones sense cobertura de sanejament s'aplicarà el descrit en els articles pertinents.

d) Mantenir la disponibilitat i regularitat del Servei de Clavegueram.
i) En el supòsit d'interrupcions o alteracions del Servei per accidents o causes de força major, el Prestador del Servei estarà exempt de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis davant l'usuari, si bé haurà d'informar-los de la seua incidència territorial i temporal, amb la deguda antelació, quan sigui possible, i pels mitjans públics que assegurin la màxima difusió de l'avís.

f) Atendre degudament les reclamacions, peticions o consultes dels usuaris del Servei de Clavegueram.

g) Enviar a l'Ajuntament les sol·licituds de connexió que, en aplicació de l'article 22 d'aquest Reglament, li hagin estat presentades.

h) Mantenir un servei d'avisos on els usuaris puguin dirigir-se per comunicar possibles avaries o per donar informació en supòsits d'urgència.

i) Aplicar els preus o tarifes vigents a cada moment a l'hora de facturar als usuaris la taxa, o si escau, el preu privat, per a la prestació del Servei de Clavegueram del terme municipal de Sant Joan de Labritja en el cas que l'Ajuntament li hagi encomanat aquesta funció recaptatòria.

j) El seu personal, en les relacions amb els usuaris, anirà proveït d'aquella documentació que acrediti degudament la seua identitat.

ARTICLE 4: DRETS DEL PRESTADOR DEL SERVEI

El Prestador del servei tendrà els següents drets:

a) Percebre la taxa o, si escau, el preu privat, que tengui aprovat en cada moment l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja per a la prestació del Servei de Clavegueram dins del terme municipal, en els termes que així estableixi aquest Consistori i en el supòsit que l'ajuntament li hagi encarregat aquesta funció recaptatòria.
b) Percebre els imports que li puguin correspondre per l'execució de les tasques accessòries al Servei de Clavegueram que es realitzin en benefici dels usuaris, segons els preus oficialment aprovats per l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja.
c) Comprovació i revisió de les instal·lacions interiors dels usuaris, podent imposar l'obligació d'instal·lar equips correctors en cas que aquella pogués produir pertorbacions a la xarxa.

ARTICLE 5: OBLIGACIONS DE L'USUARI

L'usuari estarà subjecte a les següents obligacions:

a) Respectar les instal·lacions que integren la infraestructura del Servei de Clavegueram, xarxes d'evacuació d'aigües residuals i connexions corresponents, quedant prohibida qualsevol manipulació o alteració dels seus elements per part de personal no autoritzat.
b) Satisfer puntualment l'import dels serveis prestats, d'acord amb el previst en aquest

Tel. 971 33 30 03 / 971 33 32 18 – Fax. 971 33 31 17
Pl. de l'Ajuntament, 1 – 07810 Sant Joan de Labritja
Eivissa – (Illes Balears)

Reglament, i si escau, en l'Ordenança Fiscal aplicable.
c) Abstenir-se d'establir o permetre derivacions en la seua instal·lació per evacuar aigua d'altres locals o habitatges als consignats en l'autorització de connexió.
d) Permetre l'entrada al local beneficiat per la connexió a la xarxa de clavegueram en les hores hàbils o de normal relació amb l'exterior, al personal del servei que, exhibint l'acreditació pertinent, tracti de revisar o comprovar aquelles parts de les instal·lacions interiors que es consideri necessari.
i) Respectar els precintes col·locats pel Prestador del Servei o pels organismes competents de l'Administració.
f) Complir les condicions i obligacions contingudes en el contracte o pòlissa corresponent.
g) Comunicar al Prestador del Servei qualsevol incidència o modificació en la instal·lació interior que pugui resultar significativa pel seu volum.
h) Respectar les obligacions, límits i prohibicions establertes en aquest Reglament.
i) En el cas que no es gaudeixi d'una connexió al Servei, preveure aquelles mesures que d'acord amb la normativa vigent li siguin exigibles per a l'evacuació de les seues aigües residuals, així com d'acord amb el previst en l'article 21 del present Reglament.

ARTICLE 6: DRETS DE L'USUARI

L'usuari del Servei de Clavegueram gaudirà dels següents drets:

a) Sol·licitar al Prestador del Servei els aclariments, informacions i assessorament necessaris per adequar la seua contractació a les seues necessitats reals.
b) L'aplicació dels preus o tarifes vigents en cada moment per a la prestació del Servei de Clavegueram dins del terme municipal de Sant Joan de Labritja.
c) Formular les reclamacions que cregui convenients d'acord amb els procediments establerts en aquest Reglament i en la resta de normativa aplicable.

CAPÍTOL II. - CONDICIONS DEL SERVEI

ARTICLE 7: CONDICIONS GENERALS

En qualsevol cas, correspondrà a l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja la concessió de la llicència de connexió i del permís d'abocament d'aigües residuals a la xarxa de clavegueram, d'acord amb les disposicions d'aquest reglament i les disposicions legals de pertinent aplicació, podent-se tramitar les sol·licituds, si escau, a través del Prestador del Servei, en cas que sigui persona diferent a l'Ajuntament.

En aquest sentit, l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja podrà establir limitacions en la concessió d'abocaments d'aigües residuals o fins i tot atorgar aquesta concessió en precari quan les circumstàncies ho facin aconsellable.

Per assegurar el compliment d'aquest Reglament, l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja, ja sigui directament o a través el Prestador del Servei, tendrà la facultat per inspeccionar les instal·lacions interiors dels usuaris que estiguin relacionades amb el sanejament del terme municipal.

Ajuntament de
Sant Joan de Labritja

Tel. 971 33 30 03 / 971 33 32 18 – Fax. 971 33 31 17
Pl. de l'Ajuntament, 1 – 07810 Sant Joan de Labritja
Eivissa – (Illes Balears)

ARTICLE 8: DISPONIBILITAT

A l'efecte d'aplicació d'aquest Reglament, es considera que un immoble pot disposar del Servei d'evacuació d'aigües residuals quan existeixin col·lectors en servei en terreny públic confrontant amb l'immoble en qüestió i la nova connexió no representi una sobrecàrrega significativa del sanejament en el punt de connexió.

Quan en una via pública existeixin conduccions sota les dues voreres, l'existència de xarxa en la vorera oposada al punt desitjat de prestació del servei sol·licitat, no serà condició suficient per al compliment de l'expressat en el paràgraf anterior.

ARTICLE 9: AMPLIACIÓ DE LA XARCA PER PODER REALITZAR LA CONNEXIÓ DE SERVEI

Quan per a l'execució d'una connexió sigui necessari efectuar una prolongació de la xarxa general, la totalitat de les despeses que s'originin amb motiu d'aquesta ampliació seran a càrrec del sol·licitant, la qual cosa es farà constar al pressupost que el Prestador del Servei confeccioni a aquests efectes.

Les prolongacions de la xarxa hauran de discórrer, amb caràcter general, per terrenys de domini públic. En aquelles parts de la xarxa que se situïn excepcionalment en terrenys privats, els propietaris dels terrenys afectats pel pas de la canonada posaran a la disposició del Servei una franja de tres metres d'ample al llarg del recorregut de la xarxa, sense que puguin obstaculitzar, per cap mitjà, l'accés de personal o maquinària per a la reparació i les inspeccions d'aquesta xarxa.

Els edificis que es construeixin al costat de vials públics en els quals existeixi xarxa de clavegueram, hauran de connectar-se obligatòriament en els termes previstos en aquest Reglament.
Les instal·lacions de clavegueram pròpies d'urbanitzacions, carrers nous o polígons, seran executades pel promotor corresponent al seu càrrec i d'acord amb el projecte tècnic necessàriament aprovat per l'Ajuntament de SANT JOAN DE LABRITJA, i previ informe, si escau, del Prestador del Servei.

Són també a càrrec del promotor les instal·lacions d'enllaç o escomeses de les xarxes interiors amb les conduccions exteriors que formen la xarxa pública, així com modificacions o eventuals reforços que hagin d'efectuar-se. Aquestes actuacions es realitzaran pel Prestador del Servei segons pressupost presentat al promotor, sobre la base dels preus de connexió prèviament aprovats per l'Ajuntament.
Una vegada executades les obres, el Prestador del Servei les verificarà informant a l'Ajuntament en el que li afecti per a l'acceptació de la propietat de les instal·lacions, les seues servituds de pas i usos que passin a domini públic, assumint la gestió i el manteniment dels serveis.

ARTICLE 10: CONSULTES I INFORMACIÓ

L'usuari té dret a consultar totes les qüestions derivades de la prestació del Servei de Clavegueram. L'Ajuntament, i si escau, el Prestador del Servei, hauran d'informar totes les consultes formulades correctament, contestant-les per escrit, en el termini màxim d'un mes a comptar des de la data de la la seua presentació.

ARTICLE 11: RECLAMACIONS

L'usuari podrà formular reclamacions directament al prestador del servei, verbalment o per escrit. En aquest últim cas la reclamació s'entendrà desestimada si el Prestador del Servei no emet la corresponent resolució en un termini de 30 dies.

ARTICLE 12: RÈGIM JURÍDIC DEL SERVEI

El Servei de Clavegueram es regeix per les següents normes:

a) Quant a requeriments sanitaris, per la legislació general sanitària i pel que estableix aquest Reglament.

b) Quant a requeriments tècnics, per la legislació de caràcter tècnic i industrial que els sigui aplicable i pel que determina aquest Reglament.

c) Quant als drets dels usuaris, per la legislació general de protecció d'usuaris i consumidors, per l'establert en aquest reglament i per les clàusules generals i particulars de la concessió del servei d'aigua potable i clavegueram, signada en data 18 de Juny de 2013 entre l'Ajuntament de SANT JOAN DE LABRITJA i la mercantil AQUALIA GESTIÓ INTEGRAL DE L'AIGUA, SA.

d) Quant al règim econòmic, pel Text Refós de Disposicions Vigents en matèria de Règim Local, la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, pel Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, pel Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i altres disposicions de caràcter general aplicable, així com per les Ordenances Fiscals municipals que puguin ser aplicables i pel present Reglament.

i) Les potestats d'inspecció i de sanció es regiran també pel que estableix aquest Reglament i altres disposicions generals aplicables en matèria de règim sancionador de les Administracions Públiques.

TÍTOL II

DEL SANEJAMENT

CAPÍTOL I. – DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL

Ajuntament de
Sant Joan de Labritja

Tel. 971 33 30 03 / 971 33 32 18 – Fax. 971 33 31 17
Pl. de l'Ajuntament, 1 – 07810 Sant Joan de Labritja
Eivissa – (Illes Balears)

ARTICLE 13: COMPETÈNCIA

La protecció de la salubritat pública i el Servei de Clavegueram són competències obligatòries de l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja, a través de l'entitat prestadora del servei o en qui l'Excm. Ajuntament de Sant Joan de Labritja delegui la gestió del servei de sanejament.

ARTICLE 14: PRINCIPIS DEL SANEJAMENT

Els treballs de gestió, explotació i manteniment d'un sistema comunitari de sanejament exigeixen el coneixement detallat i exhaustiu dels seus usuaris, i conseqüentment, una eina que permeti analitzar el funcionament correcte d'aquests sistemes.
Per tant, és necessària la configuració d'un context administratiu i legal que en definitiva permeti:

• Regular i controlar l'ús dels sistemes comunitaris de sanejament i que ajudi a preservar la integritat física de les obres i equips constituents.
• Protegir la salut del personal encarregat de l'explotació i manteniment dels sistemes col·lectors i de les plantes de tractament.
• Garantir, mitjançant els tractaments previs adequats, que les aigües residuals industrials que entrin en els sistemes col·lectors tenguin característiques similars a les aigües residuals urbanes.
• Garantir que no s'obstaculitzi el funcionament de les plantes de tractament.
• Garantir que els abocaments de les plantes de tractament no tenguin efectes negatius sobre el medi ambient i que les aigües receptores compleixin amb les altres normatives vigents en la matèria.

L'objectiu que es pretén aconseguir sobre la base del contingut d'aquest TÍTOL és garantir la qualitat necessària de l'aigua residual quan s'aboca al clavegueram, per això s'ha de concretar el grau de depuració necessari de les aigües residuals dels usuaris que es vegin afectats per l'obligatorietat del tractament.

La connexió al sistema de clavegueram es durà a terme d'acord amb les especificacions i condicions exigides en aquest Reglament i seran d'obligat compliment pels habitatges, edificis residencials o de serveis, comerços, magatzems, establiments industrials i altres instal·lacions que originin o puguin originar abocaments.
Les determinacions d'aquest reglament són d'estricte compliment en tots aquells elements que integren les infraestructures de sanejament del terme municipal, incloent en aquest concepte:

a) Les actuals xarxes locals de clavegueram.
b) Col·lectors i interceptores generals.
c) Sistemes comunitaris de tractament.
d) Tota ampliació dels elements esmentats.

ARTICLE 15: CONCEPTES

A l'efecte d'aquest Reglament, s'estableixen les següents definicions bàsiques:

AIGÜES RESIDUALS: són les aigües utilitzades que, procedents d'habitatges, instal·lacions comercials, industrials, sanitàries, comunitàries o públiques, s'aboquen, de vegades, juntament amb aigües d'una altra procedència, els sistemes comunitaris de sanejament o als canals públics.

Ajuntament de
Sant Joan de Labritja

Tel. 971 33 30 03 / 971 33 32 18 – Fax. 971 33 31 17
Pl. de l'Ajuntament, 1 – 07810 Sant Joan de Labritja
Eivissa – (Illes Balears)

AIGÜES RESIDUALS DOMÈSTIQUES: estan formades pels residus líquids procedents dels usos particulars (sanitaris, dutxes, cuina i menjador, rentat de roba i vaixelles, etc.) Generades principalment pel metabolisme humà i les activitats domèstiques no industrials, ni comercials, ni agrícoles, ni ramaderes.

AIGÜES RESIDUALS NO DOMÈSTIQUES: són totes les aigües residuals abocades des d'establiments que efectuïn qualsevol activitat comercial, industrial, agrícola o ramadera i que no siguin de vessament pluvial.

AIGÜES PLUVIALS: són les produïdes com a conseqüència de la precipitació natural.

LLICÈNCIA DE CONNEXIÓ: autorització municipal que permet efectuar la connexió del servei o conducció al clavegueram públic.

PERMÍS D'ABOCAMENT: llicència municipal, d'obtenció prèvia a l'abocament d'aigües residuals al clavegueram, atorgada als usuaris no domèstics definits en l'art. 29 d'aquest Reglament.

CLAVEGUERAM PÚBLIC: únicament els efectes d'aquest reglament, s'entén per clavegueram públic, qualsevol conducte d'aigües residuals pel servei general de la població, construït o recepcionado per l'Ajuntament, el qual té la responsabilitat del seu manteniment i conservació.

CONNEXIÓ DE SERVEI: s'entén per connexió de servei de sanejament aquella part de la instal·lació que, situada íntegrament sota el vial o espai de domini públic, uneix la canonada de sortida d'aigües residuals de qualsevol edifici o finca amb la xarxa de clavegueram públic. Consta, en general, d'arqueta de sortida, embornal i enllaç amb la xarxa de clavegueram.

ARQUETA DE SORTIDA: és aquella part de la connexió de servei que, situada en la via pública, permet la connexió entre la canonada de sortida d'aigües residuals de qualsevol edifici o finca amb l'embornal. Pot ser o no sifònic o també pot servir per contenir mecanismes de tancament i/o aforament.

EMBORNAL: és aquella part de la connexió de servei formada per un conducte subterrani col·locat transversalment a la via pública que serveix per a la conducció de les aigües residuals i, si escau, les pluvials, unint l'arqueta de sortida de qualsevol edifici o finca amb la xarxa de clavegueram públic.

DESCÀRREGA PROHIBIDA: són aquells abocaments que, per naturalesa i perillositat, són totalment inadmissibles per a la xarxa de clavegueram públic.

EMBORNAL: instal·lació formada per boca, pou de caiguda i conducció fins a l'embornal i destinada a recollir i transportar a la xarxa les aigües superficials des de la via pública.

ARTICLE 16: FACULTATS DEL PRESTADOR DEL SERVEI

El Prestador del Servei està facultat per:

a) Utilitzar la xarxa pública per a la captació i canalització de les aigües residuals fins a les estacions de depuració o canals públics.

b) L'execució d'instal·lacions, ampliacions, substitucions, reparacions, reformes i millores de les xarxes i escomeses de sanejament.

c) La neteja de la xarxa de clavegueram, portant els residus a les instal·lacions previstes i autoritzades a tal fi.

d) Si escau, el tractament amb mitjans i infraestructures posades a la seua disposició per l'Ajuntament o per les entitats públiques competents, de les aigües residuals.

ARTICLE 17: DE LES CONDICIONS DEL CLAVEGUERAM

En tota via pública, la construcció del clavegueram haurà de precedir o, almenys, ser simultània a la del paviment definitiu corresponent.

Les connexions al clavegueram públic general els farà el Prestador del Servei de conformitat amb el que estableixin aquest reglament i les normes tècniques municipals.

Les connexions s'efectuaran sempre per la part alta del col·lector general, per sobre de la làmina d'aigua en hora punta, i compliran les condicions d'obra, construcció i seguretat per a béns i persones.

ARTICLE 18: ALTRA NORMATIVA D'APLICACIÓ

El present Reglament s'aplicarà sense perjudici del que es disposa en el Reglament dels serveis públics de sanejament, aprovat per Decret 130/2003, de 13 de maig, la Directiva 76/4M/CEE relativa a la contaminació causada per determinades substàncies perilloses abocades en el mitjà de la Comunitat, la Directiva 91/271/CEE, sobre el tractament de les aigües residuals urbanes, i altra normativa vigent que pugui ser aplicable.

ARTICLE 19: FINALITATS

La regulació de la contaminació en l'origen a través de prohibicions o limitacions de l'abocament s'estableix amb les següents finalitats:
I. - Protegir el medio receptor, eliminant qualsevol efecte tòxic, crònic o agut, tant per a

l'home com per als recursos naturals, preservant la qualitat del medi receptor, tenint en compte els tipus de depuració de les aigües vessades.
II. - La salvaguarda de la integritat i seguretat de les persones i instal·lacions de sanejament del terme municipal.
III. - Prevenir tota anomalia en els processos de depuració utilitzats per al sanejament públic de l'aigua residual.

CAPÍTOL II. - DEL CLAVEGUERAM

ARTICLE 20: CONDICIONS PRÈVIES PER A LA CONNEXIÓ

Les condicions per a la construcció d'escomeses al clavegueram públic són les següents:

a) Que la xarxa estigui en servei i que l'efluent reuneixi les condicions físic-químiques contingudes en aquest Reglament i altra normativa aplicable.

b) Que es compleixin les condicions tècniques de connexió al clavegueram públic fixades per les disposicions municipals específiques o les ordenances urbanístiques.

ARTICLE 21: OBLIGATORIETAT EN LA CONNEXIÓ

Tot habitatge o establiment ha de connectar-s'obligatòriament a la xarxa de clavegueram mitjançant el corresponent embornal, quan els seus habitatges o instal·lacions és trobin a menys de cent metres de la xarxa pública. A tal fi, sol·licitessin la connexió de servei corresponent que és realitzarà a càrrec de l'abonat.

Els usuaris que no puguin complir la condició anterior i disposin de pou sec estaran obligats a la seua neteja una vegada a l'any com a mínim, quedant en la mateixa mesura obligats a l'execució dels treballs necessaris per al seu correcte funcionament i manteniment. No obstant això, si és construeix la xarxa de clavegueram vindran obligats, mitjançant el procediment que l'Ajuntament determini, a connectar-es. En els habitatges unifamiliars situats en zones on falti el clavegueram serà necessari per poder realitzar en forma individualitzada la recollida i depuració dels aigües pluvials i residuals, respectivament, la preceptiva autorització municipal que determinarà el sistema de sanejament adequat. Sempre que sigui possible, és proposarà la construcció d'algun col·lector o sistema d'impulsió que connecti la zona amb la xarxa pública, tenint en compte el que diu l'ARTICLE 9.

ARTICLE 22: SOL·LICITUD DE CONNEXIÓ

Els interessats hauran de sol·licitar a l'Ajuntament, ja sigui directament o a través del Prestador del Servei, la llicència de connexió a la xarxa de clavegueram prèvia presentació dels documents següents:
a) Nom del titular i domicili de l'habitatge, el local, el comerç, la indústria, el servei o la instal·lació.
b) Ubicació i característiques de l'establiment o de l'activitat, si escau.

Ajuntament de
Sant Joan de Labritja

Tel. 971 33 30 03 / 971 33 32 18 – Fax. 971 33 31 17
Pl. de l'Ajuntament, 1 – 07810 Sant Joan de Labritja
Eivissa – (Illes Balears)

c) Pla de la xarxa de desguàs interior de l'edifici en planta i alçat, a escales respectives 1:100 i 1:50, detallant expressament els sifons generals i la ventilació aèria.
d) Descripció de les disposicions i dimensions adequades per a un desguàs correcte, amb especificacions del material, diàmetre i pendent longitudinal.
En cas de peticionaris de caràcter industrial hauran de presentar, a més, la documentació indicada en l'Annex III.

ARTICLE 23: REQUISITS I CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE LA CONNEXIÓ DE SERVEI

1. A més de guardar en la seua construcció les disposicions i dimensions adequades per a un correcte desguàs, prèvia determinació de les necessitats d'evacuació de l'edifici, les escomeses se situaran a cota inferior a la rasant de vorera i seran completament estances a la pressió mínima d'1 Kg / cm 2. Igualment es recomana complir les següents prevencions:

a) El diàmetre interior del clavegueró no serà en cap cas inferior a 20 centímetres de diàmetre, i el seu pendent longitudinal superior al 2%.
b) Abans del sifó general de l'edifici, però en el seu interior es disposarà obligatòriament una canonada de ventilació sense sifó ni tancament, que sobrepassi en dos metres l'últim plànol accessible de l'edifici i que haurà de situar-se com a mínim a altres dos metres de distància dels immobles veïns.
2. Serà d'exclusiva competència de l'Ajuntament, o si escau del Prestador del Servei, construir els claveguerons en el trajecte comprès entre l'embornal públic i el límit de la propietat i procedirà a la reposició del paviment i altres serveis afectats, tot això per compte i càrrec del propietari i d'acord amb el pressupost que a aquest efecte es realitzi.
3. En el cas de peticionaris de caràcter industrial, s'adaptarà a més a les altres prescripcions determinades en el CAPÍTOL III d'aquest reglament.

ARTICLE 24: OBLIGACIONS DEL PROPIETARI

Quan el nivell del desguàs particular no permeti la conducció a l'embornal per gravetat, l'elevació haurà de ser realitzada pel propietari de la finca.

En cap cas, podrà exigir-se a l'Administració competent responsabilitats pel fet que a través de la connexió de servei de desguàs puguin penetrar en una finca particular aigües procedents de l'embornal públic.

En cap cas es podran efectuar connexions ni cap obra de sanejament sense la llicència prèvia de connexió.

La connexió a la xarxa de clavegueram d'un nou usuari, haurà de complir les exigències d'aquest Reglament i del Pla General d'Ordenació Municipal.

ARTICLE 25: LIMITACIONS

No està permès abocar aigües residuals a través de connexions mòbils. No obstant això, es podran traslladar les aigües residuals procedents de granges, instal·lacions provisionals com a fires o camps d'acolliment del terme municipal, i establiments industrials fins a la planta depuradora, mitjançant camions-cisternes per poder ser tractades, sempre que siguin admeses pel gestor de la planta depuradora i amb estricte compliment del que disposa l'art. 16 del D 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.

ARTICLE 26: SISTEMES PARTICULARS

En el supòsit de ser necessari construir xarxes de clavegueram dins de finques de titularitat privada (parcel·les en urbanitzacions o polígons industrials, o uns altres) s'establiran les següents servituds a fi de permetre les possibles reparacions i protegir les instal·lacions d'avaries, d'acord amb l'establert en l'Ordre de 5 de juliol de 1993, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les xarxes dels serveis públics que discorren pel subsòl:

I. - Servitud de clavegueram: Comprèn una franja longitudinal paral·lela a l'eix de l'embornal i al seu llarg, a la qual està totalment prohibida l'edificació i la plantació d'arbres i altres vegetals. La seua amplitud (h) a cada costat de l'eix, ve donada per l'expressió h = Re + 1, expressada en metres, on Re és el radi exterior horitzontal de l'embornal en la seua part mes ampla.

II. - Servitud de protecció del col·lector general: Comprèn una franja definida igual que l'anterior i on està permesa l'edificació però no la plantació d'arbres o plantes d'arrel profunda. La seua amplitud és de h = Re + 3, expressada en metres.

ARTICLE 27: CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES CONNEXIONS DE SERVEI

La conservació i manteniment de les connexions a la xarxa de clavegueram seran a càrrec dels propietaris de la instal·lació, fins a l'arqueta de bloqueig, els quals són els únics responsables del seu perfecte estat de funcionament.

Davant qualsevol anomalia o desperfecte que impedís el correcte funcionament del clavegueró, l'Administració competent requerirà al propietari perquè en el termini que se li assenyali, procedeixi, prèvia llicència, a la seua reparació o neteja. Excedit aquest termini sense que es realitzin les obres pertinents, aquesta entitat procedirà a la seua execució amb el titular del clavegueró.

Si es tractés d'un clavegueró longitudinal amb més d'un entroncament, el requeriment es farà únicament al propietari o propietaris que estiguin degudament inscrits en el Registre de la Propietat, sense perjudici del seu dret a repartir les despeses que la reparació ocasioni, entre tots els usuaris.

Les obres de reparació, neteja o qualsevol altra, que per part de l'Ajuntament o el Prestador del Servei s'hagin hagut de dur a terme per a un correcte funcionament de la

connexió de servei, comprendran només el tram de desguàs situat en la via pública fins a l'arqueta de bloqueig, i les del tram interior de la finca les haurà de fer el propietari pel seu compte i càrrec.

ARTICLE 28: POTESTATS MUNICIPALS

L'Ajuntament de Sant Joan de Labritja es reserva el dret a la realització de qualsevol treball de construcció, reparació, neteja o variació de claveguerons o de remodelació o reposició de paviments afectats per aquells.

L'execució d'aquests treballs s'ajustarà al previst en el present Reglament, i en els aspectes no contemplats en ell, a la normativa dictada pels organismes superiors competents.

CAPÍTOL III. – DE L'ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS INDUSTRIALS

ARTICLE 29: RÈGIM D'AUTORITZACIÓ

Per poder realitzar abocaments a la xarxa municipal, a més d'obtenir de l'Ajuntament de SANT JOAN DE LABRITJA la llicència de connexió, els titulars d'instal·lacions industrials dins del terme municipal, l'activitat del qual estigui compresa en la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE-2009), i / o generin aigües residuals no assimilables a domèstiques o bé generi abocaments superiors a 6.000 m3/any estan obligats a obtenir el permís d'abocament al sistema públic de sanejament en les condicions previstes en el Reglament dels serveis públics de sanejament, aprovat per Decret 130/2003, de 13 de maig ja respectar les prohibicions establertes en l'annex I i les limitacions que contempla l'annex II d'aquest Reglament.

ARTICLE 30: EL PERMÍS D'ABOCAMENT AL SISTEMA

La totalitat d'usuaris no domèstics requeriran estar en possessió d'un permís d'abocament a la xarxa de clavegueram.

L'atorgament del permís d'abocament faculta als usuaris, prevists en l'ARTICLE anterior, per realitzar abocaments d'aigües residuals als sistemes públics de sanejament en les condicions que s'estableixin.

El règim d'obtenció del permís d'abocament es tramitarà d'acord amb les següents condicions:

a) En el cas d'activitats compreses en l'àmbit de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, l'obtenció del permís d'abocament se sotmet al règim regulat en la llei ja l'Ordenança municipal reguladora de les activitats amb incidència ambiental.

b) En cas que les activitats subjectes a permís d'abocament no es trobin compreses en el supòsit anterior, regirà la normativa de procediment administratiu.

I la documentació a aportar es recull en l'Annex III d'aquest Reglament.

Les sol·licituds es poden presentar directament en el Registre General de l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja, o si escau, a través del Prestador del Servei.

ARTICLE 31: CONTINGUT, REVISIÓ I/O REVOCACIÓ DEL PERMÍS D'ABOCAMENT AL SISTEMA

Pel contingut, revisió i / o revocació del permís d'abocament al sistema estarà al previst en els ARTICLEs 13, 14 i 15 del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.

ARTICLE 32: TERMINI

Les autoritzacions tenen validesa indefinida, tret que incompleixin les condicions del seu atorgament o es modifiqui el procés productiu de manera que pugui alterar-se la naturalesa de l'abocament. En aquest últim cas, el titular de l'activitat ha de comunicar a l'Ajuntament les variacions que pretén efectuar, amb la finalitat de que, si escau, l'Ajuntament pugui requerir la presentació d'una nova sol·licitud d'autorització.

ARTICLE 33: PROHIBICIONS I LIMITACIONS DE L'ABOCAMENT

Prohibicions: Queda totalment prohibit descarregar directa o indirectament en les instal·lacions de sanejament municipal, qualsevol dels productes relacionats en l'Annex I del Reglament dels serveis públics de sanejament, aprovat per Decret 130/2003, de 13 de maig que s'incorpora com a Annex I d'aquest Reglament.

Limitacions: Els abocaments no domèstics que contenguin substàncies de les establertes en l'Annex II del Reglament dels serveis públics de sanejament, aprovat per Decret 130/2003, de 13 de maig, que s'incorpora com a Annex II d'aquest reglament, hauran de respectar les limitacions que s'estableixen.

Les relacions de contaminants així com les concentracions establertes en els dos punts anteriors no es consideren ni exhaustius ni excloents i podran ser revisades periòdicament per l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja, de conformitat amb la legislació vigent a cada moment.

ARTICLE 34: INSPECCIÓ I CONTROL

La funció inspectora correspon a l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja el qual l'exerceix a través del concessionari del servei d'aigua potable i clavegueram de Sant Joan de Labritja.

Poden ser objecte d'inspecció les activitats o instal·lacions els abocaments d'aigües residuals de les quals puguin afectar al sistema públic de sanejament i el seu funcionament.

Tel. 971 33 30 03 / 971 33 32 18 – Fax. 971 33 31 17
Pl. de l'Ajuntament, 1 – 07810 Sant Joan de Labritja
Eivissa – (Illes Balears)

S'hauran de controlar especialment el cabal i la qualitat de l'emissió en el cas de neteja de tancs o del seu vaciamiento amb motiu del tancament per vacances o cap de setmana o circumstàncies anàlogues

ARTICLE 35: ALTRES PROHIBICIONS

Queda expressament prohibit l'ús d'aigua de dilució dels abocaments per aconseguir uns nivells d'emissió que permetin el seu abocament al sistema, excepte en els casos d'abocament en situació d'emergència o perill i, en tot cas, prèvia comunicació a l'Ajuntament.

Queda prohibit l'abocament d'aigües netes o aigües industrials no contaminades als col·lectors d'aigües residuals quan pugui adoptar-se una solució tècnica alternativa, per existir un entorn o llera pública.

ARTICLE 36: OBLIGACIONS DEL TRACTAMENT

Si les emissions no compleixen les condicions i limitacions que s'estableixen en aquest CAPÍTOL, l'usuari, de forma individual o associada, té l'obligació de construir, explotar i mantenir al seu càrrec, totes aquelles instal·lacions de pretractament, homogeneïtzació o tractament que siguin necessàries. Aquesta obligació és independent de les quals resultin d'altres obligacions de tractament d'acord la normativa vigent en matèria de sanejament.

ARTICLE 37: MESURES CORRECTORES

Totes les indústries i activitats, sigui el que sigui la seua activitat, que disposin de permís d'abocament al sistema, incloent aquelles que realitzin pretractament, hauran de col·locar una reixa de desobstrucción de 50 mm com a màxim abans de l'abocament al clavegueram, i una arqueta de presa de mostres de 30 x 30 cm amb tapa de registre per a l'obtenció de mostres, que haurà de situar-se en un lloc de lliure accés.

Els cabals punta abocats a la xarxa no podran excedir de sis vegades en un interval de 15 minuts, o de quatre vegades, en una hora, el valor mitjà diari.

ARTICLE 38: POTESTATS MUNICIPALS

L'Ajuntament de Sant Joan de Labritja, com a ens gestor del sistema municipal de sanejament en baixa, podrà revisar i, si escau, modificar les prescripcions i limitacions anteriors, en atenció a considerar partícules no incloses en aquest apartat, quan la xarxa de clavegueram municipal o els sistemes de depuració corresponents així ho admetin o requereixin. En tot caso el concessionari del Servei de Clavegueram, estarà facultat per demanar a l'Ajuntament que dugui a terme les anteriors actuacions.

Totes les mesures, proves, mostres i anàlisis per determinar les característiques dels abocaments residuals s'efectuaran de conformitat amb els mètodes recollits en la normativa vigent aplicable a cada moment. Per a paràmetres no definits en aquesta

Tel. 971 33 30 03 / 971 33 32 18 – Fax. 971 33 31 17
Pl. de l'Ajuntament, 1 – 07810 Sant Joan de Labritja
Eivissa – (Illes Balears)

normativa, els mètodes de determinació seran els recollits en les normes UNEIX, AENOR o els establerts per STANDARD METHODS per a aigües residuals.

En la mesura directa de la contaminació produïda per un usuari industrial d'aigua, l'execució de les proves, les anàlisis i el mostreig en què hagi de consistir la mesura directa, serà dut a terme per mitjà d'entitats col·laboradores degudament acreditades, sota supervisió de l'Ajuntament, amb càrrec al titular.

ARTICLE 39: CONDICIONS DE L'ABOCAMENT

Els establiments industrials potencialment contaminants hauran d'instal·lar i posar a la disposició de l'Ajuntament, a l'efecte de determinació de la càrrega contaminant, els següents dispositius:

a) Arqueta de registre. Els titulars d'establiments industrials que, d'acord amb l'ARTICLE 29 d'aquest Reglament, precisin de permís d'abocament hauran de situar-se, abans de la connexió al sistema i en totes i cadascuna de les connexions que posseeixi una arqueta de registre lliure de qualsevol tipus d'obstacle i accessible en tot moment als serveis tècnics competents per a l'obtenció de mostres. Les mesures de l'arqueta de registre hauran de ser d'1 x 1 metres com a mínim.

b) Aforament de cabals. Cada arqueta de registre haurà de contenir, quan el permís d'abocament així ho estableixi, un element aforador, amb un registre i mesurador per a la determinació exacta del cabal residual abocament. Si els volums d'aigua consumida i volum d'aigua de descàrrega fossin aproximadament iguals, la mesura de lectura del cabal d'aigua per comptador podrà ser utilitzada com a aforament del cabal residual abocament, si la procedència de l'aigua de captacions fora de pou o altres fonts, també podrà habilitar-se una fórmula indirecta de mesura del cabal residual.

c) Mostres. La tècnica en la presa de mostres que inclou el procediment, el transport i conservació, els centres d'anàlisis així com els terminis d'anàlisis i les notificacions es farà tal com es preveu en els ARTICLEs 29 al 33 del Reglament dels serveis públics de sanejament, aprovat per Decret 130/2003, de 13 de maig.

CAPÍTOL IV. – ABOCAMENTS EN SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA

ARTICLE 40: DEFINICIÓ

Es dóna una situació d'emergència o perill quan, a conseqüència d'un accident en les instal·lacions de l'usuari, es produeix o hi ha un risc imminent de produir-se un abocament inusual directe o indirecte de substàncies de tipus sòlid, líquid o gasós que puguin danyar les instal·lacions de la xarxa de sanejament, o posi en perill a les persones o béns en general.

També s'entendrà que existeix una situació d'emergència o perill quan els cabals excedeixin del doble del màxim autoritzat pels usuaris esmentats.

ARTICLE 41: INDÚSTRIES PERILLOSES

En les indústries, serveis o instal·lacions en els quals per la seua naturalesa sigui més probable que es produeixi aquest tipus de descàrregues, hauran de construir les instal·lacions protectores i recintes de seguretat capaces de prevenir i/o contenir el possible abocament accidental, segons cada cas en particular.

Els titulars d'indústries, serveis o instal·lacions qualificades de perilloses per la normativa vigent donades les seues característiques particulars, facilitaran a l'Ajuntament un pla d'emergència interior i exterior amb la finalitat de prevenir aquestes descàrregues.

ARTICLE 42: PROCEDIMENT

Davant una situació d'emergència, l'industrial prendrà urgentment totes les mesures necessàries que tengui al seu abast per disminuir o reduir al màxim els productes vessats i els seus efectes. I per això, procedir a:

I. - Notificar immediatament a l'Ajuntament, o si escau, al Prestador del Servei, primer personalment i després per escrit, la situació produïda, amb l'objecte de reduir al mínim els danys que puguin provocar a la xarxa de clavegueram i al medi receptor.

II. - En el termini màxim dels set dies posteriors a la descàrrega, el titular de la indústria o instal·lació haurà de remetre a l'Ajuntament, un informe de l'incident en el qual es detallaran les següents dades: identificació del La empresa, raó social, ubicació de la instal·lació on es produeixi l'incident, data, hora i causa de l'incident i cabals vessats i substàncies contaminants contingudes, correccions introduïdes per reduir la contaminació, personal responsable directe dels processos productius , forma i moment en el qual es va comunicar l'incident a l'Ajuntament i, en general, totes aquelles dades que permetin una correcta interpretació i adequada valoració de les conseqüències de l'incident generat per la situació d'emergència.

TÍTOL III

RÈGIM ECONÒMIC

ARTICLE 43: RÈGIM ECONÒMIC DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM I COMPETÈNCIA

Els usuaris del sistema públic de sanejament en baixa estan obligats a l'abonament de les quantitats que els corresponguin de forma individualitzada per a la prestació d'aquest servei dins del terme municipal de Sant Joan de Labritja, en la forma que en cada cas es determini per l'Ajuntament, atenent a la modalitat de gestió que pugui existir a cada moment, i en atenció, si fos el cas, de l'establert en les Ordenances Fiscals aprovades pel Consistori.

A aquests efectes, l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja queda facultat a articular tots aquells mecanismes admesos en dret que consideri convenients per percebre els referits imports, ja sigui de forma independent o a través d'altres rebuts existents dins de l'àmbit municipal (subministrament d'aigua, etc.).

En qualsevol cas, les quantitats a satisfer pels usuaris per aquest concepte seran aprovades prèviament per l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja, amb inclusió de tots els treballs i tasques relacionades amb el servei de clavegueram, sent publicades aquestes quantitats pel Consistori amb la deguda antelació ja través els mitjans adequats que permetin el seu coneixement per part dels usuaris, així com la seua modalitat de liquidació.

TÍTOL IV
RÈGIM SANCIONADOR

ARTICLE 44: ÒRGAN COMPETENT I TIPIFICACIÓ DE LES INFRACCIONS

Els incompliments que es produeixin d'acord amb la present normativa reguladora del clavegueram i dels abocaments seran objecte de sanció per part de l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja d'acord amb el previst en aquest Reglament, i de forma supletòria pel previst en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1.999, de 13 de gener. En el cas que els fets objecto de sanció siguin sancionats per una altra normativa administrativa sectorial d'aplicació general, s'aplicarà aquesta, sense que en cap cas puguin recaure diferents sancions respecte a un mateix fet infractor. Els infractors queden, a més, obligats a la reparació dels danys que puguin produir-se en les instal·lacions del Servei o al medi receptor.

Les infraccions es tipifiquen en molt greus, greus i lleus.

Són infraccions molt greus:

a) Desenvolupament d'activitats que, sense obtenció de les autoritzacions administratives pertinents d'acord amb la realitat de l'abocament, fossin determinants de l'existència de danys i perjudicis a la xarxa del clavegueram.

b) La reincidència en infraccions greus.

c) Realitzar abocaments prohibits.

Són infraccions greus:

a) L'execució d'obres de qualsevol tipus sense haver obtingut prèvia autorització municipal o amb infracció dels requisits tècnics determinats en aquest Reglament o altra normativa.

b) Causar danys a les instal·lacions municipals per mala fe o ús indegut de les mateixes.

Tel. 971 33 30 03 / 971 33 32 18 – Fax. 971 33 31 17
Pl. de l'Ajuntament, 1 – 07810 Sant Joan de Labritja
Eivissa – (Illes Balears)

c) Incompliment de les ordres municipals o del Prestador del Servei, si escau, en supòsits d'emergència.

d) Realitzar abocaments industrials sense autorització prèvia o en incompliment de les condicions d'abocament autoritzades.

i) Incompliment de les directrius municipals o del Prestador del Servei, així com actes en contra de les prescripcions d'aquest Reglament.

f) Connexió d'aparells o instal·lacions no autoritzades o modificació de les subministrades per l'Ajuntament o el Prestador del Servei.

g) Obstaculitzar la funció inspectora de l'Ajuntament, del Prestador del Servei o de qualsevol dels seus representants degudament acreditats.

Són infraccions lleus:

a) L'incompliment per l'usuari de qualsevol de les obligacions d'abocament o sanejament imposades en aquest Reglament no expressament tipificat com a greu o molt greu.

ARTICLE 45: SANCIONS

Les sancions a imposar són multa, suspensió temporal total o parcial del permís d'abocament, precintat de la connexió de servei o clausura de l'abocament, amb caràcter temporal o definitiu.

Les infraccions tipificades per aquest Reglament podran ser sancionades amb les següents multes:

1. Infraccions lleus, multa de fins a 6.010,12. - €.

2. Infraccions greus, multa d'entre 6.010,13. - € i 30.050,61. - €.

3. Infraccions molt greus, multa d'entre 30.050,62. - € i 150.253,03. - €

En el supòsit d'infraccions greus o molt greus, i amb independència de les sancions pecuniàries anteriors, es podrà acordar, de forma provisional o definitiva, la suspensió temporal total o parcial del permís d'abocament, la clausura de l'abocament, amb caràcter temporal o definitiu, com a mesures per suprimir els efectes de la infracció i per restaurar la legalitat vigent.

És competència de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja la imposició de sancions per infracció del present Reglament.

ARTICLE 46: GRADUACIÓ DE LES SANCIONS

Les sancions es graduaran d'acord amb la gravetat del fet constitutiu de la infracció, considerant els danys i perjudicis produïts, el risc objectiu causat als béns o a les persones, la rellevància externa de la conducta infractora, l'existència d'intencionalitat i la reincidència. En cap cas la imposició d'una sanció no pot ser més beneficiosa per al responsable que el compliment de les obligacions infringides.

Ajuntament de
Sant Joan de Labritja

Tel. 971 33 30 03 / 971 33 32 18 – Fax. 971 33 31 17
Pl. de l'Ajuntament, 1 – 07810 Sant Joan de Labritja
Eivissa – (Illes Balears)

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Els establiments industrials al fet que es refereix l'art. 29 del present Reglament que, quan aquest entri en vigor, no compleixin els límits continguts en el seu annex II, hauran d'haver pres les mesures correctores necessàries dins del termini de sis mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquest Reglament podent -excepcionalment atorgar un termini superior a la seua adaptació sempre que les circumstàncies degudament motivades així ho aconsellin.

DISPOSICIÓ FINAL

El present Reglament entrarà en vigor l'endemà al de la seua publicació integra en el Butlleti Oficial dels Illes Balears.

ANNEXOS

ANNEX I: SUBSTÀNCIES PROHIBIDES

a) Matèries sòlides o viscoses en quantitats o grandàries tals que, per si soles o per integració amb unes altres, produeixin obstruccions o sediments que impedeixin el correcte funcionament del sistema o dificultin els treballs de la seua conservació o manteniment.

b) Dissolvents o líquids orgànics inmiscibles en aigua, així com els combustibles i els líquids inflamables.

c) Olis i greixos flotants.

d) Substàncies sòlides potencialment perilloses.

i) Gasos o vapors combustibles inflamables, explosius o tòxics o procedents de motors d'explosió.

f) Matèries que, per raons de la seua naturalesa, propietats i quantitats, per si mateixes o per integració amb unes altres, originin o puguin originar:

1. Qualsevol tipus de molèstia pública.

2. La formació de barreges inflamables o explosives amb l'aire.

3. La creació d'atmosferes molestes, insalubres, tòxiques o perilloses que impedeixin o dificultin el treball del personal encarregat de la inspecció, neteja, manteniment o funcionament del sistema públic de sanejament.

g) Matèries que, per si mateixes o a conseqüència de processos o reaccions que tenguin lloc dins de la xarxa, tenguin o adquireixin qualsevol propietat corrosiva capaç de

Tel. 971 33 30 03 / 971 33 32 18 – Fax. 971 33 31 17
Pl. de l'Ajuntament, 1 – 07810 Sant Joan de Labritja
Eivissa – (Illes Balears)

danyar o deteriorar els materials del sistema públic de sanejament o perjudicar al personal encarregat de la neteja i conservació.

h) Residus de naturalesa radioactiva.

i) Residus industrials o comercials que, per les seues concentracions o característiques tòxiques o perilloses requereixin un tractament específic i / o control periòdic dels seus efectes nocius potencials.

j) Els que per si mateixos o a conseqüència de transformacions químiques o biològiques que es puguin produir a la xarxa de sanejament donin lloc a concentracions de gasos nocius en l'atmosfera de la xarxa de clavegueram superiors als límits següents:

I. Diòxid de carboni: 15.000 parts per milió.
II. Diòxid de sofre: 5 parts per milió.
III. Monòxid de carboni: 25 parts per milió.
IV. Clor: 1 part per milió.
V. Sulfhídrico: 10 parts per milió.
VI. Cianhídric: 4,5 parts per milió.

k) Residus sanitaris definits en la normativa vigent sobre la gestió dels residus sanitaris.

l) Residus procedents de sistemes de pretractament, tractament d'aigües residuals, siguin cuales siguin les seues característiques.

m) Residus d'origen pecuari.

ANNEX II: LÍMITS DE L'ABOCAMENT

Les limitacions d'aquest annex són aplicable a partir del 29 de maig de 2005 i s'han establert en atenció a:

a) La capacitat i utilització del sistema públic de sanejament.

b) La fixació de límits d'abocament per als sistemes segons la Directiva 91/271/CEE

c) La Directiva 76/464 i la resta de directives de desenvolupament i el Reial decret 995/2000.

d) La protecció del medi receptor.

Bloc 1: paràmetres tractables en les EDAR i amb impacte poc significatiu sobre els objectius de qualitat del medi receptor:

V = valor límit; O = unitats

Ajuntament de
Sant Joan de Labritja

Tel. 971 33 30 03 / 971 33 32 18 – Fax. 971 33 31 17
Pl. de l'Ajuntament, 1 – 07810 Sant Joan de Labritja
Eivissa – (Illes Balears)

Paràmetres	**V**	**U**	
T (º C)	40	{0}c.{/0}{1} {/1}	
PH (interval)	6-10	pH	
MES (Matèries en suspensió)	500	mg / l	
DBO5	750	mg / l	O2
DQO	1500	mg / l	O2
Olis i greixos	200	mg / l	
Clorurs	2500	mg / l	Cl-
Conductivitat	6000	uS / cm	
Diòxid de sofre	15	mg / l	SO2
Sulfats	1000	mg / l	SO42-
Sulfurs totals	1	mg / l	S2-
Sulfurs disolts	0,3	mg / l	S2-
Fòsfor total	50	mg / l	P:
Nitrats	100	mg / l	NO3-
Amoni	60	mg / l	NH4 +
Nitròger orgànic i amoniacal (1)	90	mg / l	N

Bloc 2: paràmetres contaminants difícilment tractables en les EDAR i amb significatiu impacte sobre els objectius de qualitat del medi receptor i els usos potencials de ls aigües depurades:

V = valor límit; U = unitats

Parámetros	**V**	**U**	
Cianurs	1	mg / l	CN-
Índex de fenols	2	mg / l	C6H5OH
Fluorurs	12	mg / l	F.
Alumini	20	mg / l	Al
Arsènic	1	mg / l	As

Ajuntament de
Sant Joan de Labritja

Tel. 971 33 30 03 / 971 33 32 18 – Fax. 971 33 31 17
Pl. de l'Ajuntament, 1 – 07810 Sant Joan de Labritja
Eivissa – (Illes Balears)

Bari	10	mg / l	Ba
Bor	3	mg / l	B
Cadmi	0,5	mg / l	Cd
Coure	3	mg / l	Cu
Crom hexavalent	0,5	mg / l	Cr (VI)
Crom total	3	mg / l	Cr
Estany	5	mg / l	Sn
Ferro	10	mg / l	Fe
Manganès	2	mg / l	MN
Mercuri	0,1	mg / l	Hg
Níquel	5	mg / l	Ni
Plom	1	mg / l	Pb
Seleni	0,5	mg / l	Se
Zinc	10	mg / l	Zn
MI (Matèries inhibidores)	25	Equitox	
Color		Inapreciable en dilución 1/30	
Nonilfenol	1	mg / l	NP
Tensioactius aniònics (2)	6	mg / l	LSS
Plaguicides totals	0,10	mg / l	
Hidrocarburs aromàtics policíclics	0,20	mg / l	
BTEX (3)	5	mg / l	
Triazines totals	0,30	mg / l	
Hidrocarburs	10	mg / l	
AOX (4)	2	mg / l	Cl
Cloroform	1	mg / l	Cl3CH
1,2 Dicloroetà	0,4	mg / l	Cl2C2H4
Tricloroetilè(TRI)	0,4	mg / l	Cl3C2H

Ajuntament de
Sant Joan de Labritja

Tel. 971 33 30 03 / 971 33 32 18 – Fax. 971 33 31 17
Pl. de l'Ajuntament, 1 – 07810 Sant Joan de Labritja
Eivissa – (Illes Balears)

Percloroetilè(PER)	0,4	mg / l	Cl4C2
Triclorobenzè	0,2	mg / l	Cl3C6H3
Tetraclorur de carboni	1	mg / l	Cl4C
Tributilestany	0,10	mg / l	

1. Nitrogen amoniacal + orgànic determinat d'acord amb el mètode Kjeldahl.
2. Substàncies actives amb el blau de metilè expressades com lauril sulfat sòdic (LSS).
3. Suma de benzè, toluè, etilbenzè i xilè.
4. Es podran contemplar valors superiors d'AOX en aquells casos on es compleixin els valors d'organoclorats individualitzats de la taula de referència. Qualsevol compost inclòs en la legislació indicada, encara que no figuri en la present taula podrà ser objecte de limitació d'abocament.

ANNEX III: SOL·LICITUD DE PERMÍS D'ABOCAMENT Al SISTEMA O DE REVISIÓ

1. Sol·licitud del permís d'abocament: nom, domicili social, adreça de l'establiment, telèfon, districte postal, localitat, NIF. Característiques de l'activitat, cabals d'aigües residuals a abocar en m3/any i m3/dia.

2. Projecte tècnic de legalització d'obres que haurà de presentar-se per triplicat i que inclourà:
2.1. Antecedents, que incloguin:

a. Objecte: obtenció del permís d'abocament o la seua revisió (en aquest últim cas s'haurà de presentar fotocòpia del permís que es disposi).
b. Característiques de la localització i emplaçament de l'empresa.
c. Punt de connexió al sistema.

2.2. Memòria descriptiva, que inclogui:
a. Dades de producció: indicació de l'activitat desenvolupada, matèries primeres empleades i productes resultants amb expressió de la producció en t/any.
b. Processos industrials.
c. Balanç d'aigües: font de proveïment, TÍTOL concesional o contracte de subministrament, cabal proveït, distribució d'aquest en el procés industrial i cabal abocat.
d. Característiques dels efluents: indicar per cada punt d'abocament les característiques analítiques de les aigües abocades.

Ajuntament de
Sant Joan de Labritja

Tel. 971 33 30 03 / 971 33 32 18 – Fax. 971 33 31 17
Pl. de l'Ajuntament, 1 – 07810 Sant Joan de Labritja
Eivissa – (Illes Balears)

2.3. Memòria tècnica de les instal·lacions de tractament, que inclogui:
a. Sistemes i unitats de tractament: descripció del sistema de tractament existent o en projecte amb indicació dels càlculs hidràulics de dimensionament del sistema de tractament (volums, temps de retenció ...); descripció detallada dels equips instal3lats, potències de bombament, tipus de material de construcció; mesures de seguretat per evitar abocaments accidentals i els instruments de control que es proposin, proposta de seguiment i control de la qualitat dels efluents abocats, producció i destinació dels residus.
b. Plànols de situació del municipi, escala 1:50.000; de situació general de l'establiment, escala 1:5.000, detall de l'establiment, escala 1:1.000, la planta i l'alçat del sistema de depuració, escala 1:100 .
2.4. En cas que les instal·lacions de tractament ocupin terrens propietat de tercers haurà d'acompanyar-se l'autorització expressa de la propietat de dites terrenes.

2.5. En el cas que l'exercici d'una activitat comporti la utilització de tancs d'emmagatzematge enterrats, s'haurà de presentar en estudi d'avaluació dels efectes mediambientals que inclourà l'avaluació de les condicions hidrogeológicas de la zona afectada, eventual poder depurador del sòl i del subsòl i riscos de contaminació. També haurà de constar la proximitat de captacions d'aigua, en particular les destinades a proveïment o usos domèstics, així com les precaucions tècniques que s'adoptin per evitar la percolació i infiltració d'hidrocarburs.
2.6. El Pla d'autoprotecció del sistema d'acord amb la legislació sectorial aplicable.

DILIGÈNCIA: Aprovada inicialment per el Ple de data 28/08/13. Exposició pública BOIB núm. 128 de 19/09/13. Aprovació definitiva BOIB núm. 163 de 26/11/13.